

#11417#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 66-72, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6978
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262880
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.09.2022	0,396	-0,103	82,34	84,12	80,63	82,64	-2,01	24	0	0	68,4	62	6,42	0,6	0,4	-
02.09.2022	0,456	-0,077	69,33	70,71	67,86	69,54	-1,68	24	0	0	68,1	59,9	8,17	0,6	0,4	-
03.09.2022	0,479	-0,055	60,1	61,16	58,88	60,21	-1,33	24	0	0	67,6	58,2	9,42	0,6	0,4	-
04.09.2022	0,442	-0,054	59,47	60,54	58,22	59,54	-1,32	24	0	0	68,3	59,4	8,87	0,6	0,4	-
05.09.2022	0,428	-0,092	72,82	74,4	71,27	73,13	-1,86	24	0	0	68,4	60,8	7,58	0,6	0,4	-
06.09.2022	0,415	-0,055	49,67	50,63	48,61	49,8	-1,19	24	0	1	68,5	58,6	9,91	0,6	0,4	-
07.09.2022	0,446	0	18,4	18,35	17,98	18,2	-0,22	24	0	0	67,5	42,2	25,38	0,6	0,4	-
08.09.2022	0,437	0	18,09	18,01	17,74	17,88	-0,14	24	0	0	67,5	42,5	25,01	0,6	0,4	-
09.09.2022	0,472	0	17,65	17,57	17,32	17,48	-0,16	24	0	0	67,3	39,7	27,65	0,6	0,4	-
10.09.2022	0,496	0	17,46	17,4	17,15	17,31	-0,16	24	0	0	67,3	38,1	29,2	0,6	0,4	-
11.09.2022	0,456	0,001	17,14	17,05	16,81	16,95	-0,14	24	0	0	67,3	40	27,28	0,6	0,4	-
12.09.2022	0,432	-0,031	17,7	18,36	17,37	18,24	-0,87	24	0	1	67,5	40,7	26,77	0,6	0,4	-
13.09.2022	0,469	0,007	17,66	17,28	17,33	17,16	0,17	24	0	0	67,4	40,8	26,58	0,6	0,4	-
14.09.2022	0,475	0,003	17,47	17,11	17,15	17,02	0,13	24	0	0	67,2	39,8	27,42	0,6	0,4	-
15.09.2022	0,494	0,002	16,66	16,37	16,35	16,3	0,05	24	0	0	67,4	37,3	30,06	0,6	0,4	-
16.09.2022	0,493	-0,009	43,81	43,93	42,86	43,27	-0,41	24	0	0	68,2	56,3	11,95	0,6	0,4	-
17.09.2022	0,503	-0,04	69,51	70,27	68,03	69,11	-1,08	24	0	0	68,1	59,8	8,33	0,6	0,4	-
18.09.2022	0,474	-0,045	65,26	66,17	63,91	65,08	-1,17	24	0	0	68	59,5	8,48	0,6	0,4	-
19.09.2022	0,513	-0,044	68,12	69	66,66	67,86	-1,2	24	0	0	68,3	59,6	8,73	0,6	0,4	-
20.09.2022	0,48	-0,032	59,67	60,31	58,41	59,35	-0,94	24	0	1	67,7	58,6	9,12	0,6	0,4	-
21.09.2022	0,458	-0,029	60,61	61,27	59,36	60,24	-0,88	24	0	0	68,7	60,1	8,55	0,6	0,4	-
22.09.2022	0,484	-0,019	54,86	55,33	53,73	54,45	-0,72	24	0	0	68,1	58,4	9,75	0,6	0,4	-
23.09.2022	0,462	-0,002	34,32	34,17	33,64	33,74	-0,1	24	0	1	68	54,2	13,82	0,6	0,4	-
Итого:	10,66	0	1008,12	1019,51	987,27	1004,5	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,66															

Общее время работы системы, ч 552

Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
31.08.2022	3080,007	264178,09	263114,83	258097,74	258745,66
23.09.2022	3090,667	265186,21	264134,34	259085,01	259750,16

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:42:08