

#30560#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.08.2023 по 23.09.2023


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 66-72, Калининград
4402

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00262880	23.09.2023	31.08.2023	
Количество тепловой энергии, система 1	2849,757	2843,496	6.261 <i>+ резерв</i>

7.385 R

Подпись исполнителя _____



#30559#

Отчёт за период с 31.08.2023 по 23.09.2023.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 6978
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00262880
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	69,9	66,8	3,06	0,6	0,4
02.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	69,6	65,9	3,78	0,6	0,4
03.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	69,7	66,1	3,61	0,6	0,4
04.09.2023	-	0,187	-0,147	90,73	93	88,74	91,15	-2,41	12	12	1	70	66,1	3,84	0,6	0,4
05.09.2023	-	0,326	-0,294	182,64	187,14	178,62	183,42	-4,8	24	0	0	69,8	66,2	3,56	0,6	0,4
06.09.2023	-	0,317	-0,287	183,7	188,12	179,65	184,32	-4,67	24	0	0	70	66,5	3,45	0,6	0,4
07.09.2023	-	0,313	-0,29	178,52	183,03	174,63	179,37	-4,74	24	0	0	69,9	66,3	3,57	0,6	0,4
08.09.2023	-	0,298	-0,285	179,58	183,99	175,63	180,3	-4,67	24	0	0	69,9	66,4	3,42	0,6	0,4
09.09.2023	-	0,313	-0,285	181,52	185,91	177,58	182,19	-4,61	24	0	0	70	66,5	3,46	0,6	0,4
10.09.2023	-	0,321	-0,28	179,79	184,14	175,92	180,49	-4,57	24	0	0	69,7	66,2	3,51	0,6	0,4
11.09.2023	-	0,298	-0,286	183,39	187,81	179,36	184,01	-4,65	24	0	0	69,9	66,6	3,35	0,6	0,4
12.09.2023	-	0,283	-0,275	179,04	183,35	175,18	179,72	-4,54	24	0	0	69	65,8	3,28	0,6	0,4
13.09.2023	-	0,3	-0,29	184,21	188,69	180,14	184,88	-4,74	24	0	0	70	66,6	3,4	0,6	0,4
14.09.2023	-	0,298	-0,277	180,01	184,29	176,07	180,59	-4,52	24	0	0	69,8	66,5	3,36	0,6	0,4
15.09.2023	-	0,275	-0,289	176,53	181,04	172,68	177,4	-4,72	24	0	0	69,8	66,4	3,38	0,6	0,4
16.09.2023	-	0,391	-0,266	176,67	180,8	172,84	177,23	-4,39	24	0	0	69,7	65,8	3,9	0,6	0,4
17.09.2023	-	0,369	-0,268	178,24	182,37	174,35	178,72	-4,37	24	0	0	69,9	66,1	3,74	0,6	0,4
18.09.2023	-	0,292	-0,274	180,02	184,25	176,11	180,56	-4,45	24	0	0	69,8	66,5	3,29	0,6	0,4
19.09.2023	-	0,307	-0,28	181,87	186,21	177,93	182,47	-4,54	24	0	0	69,8	66,4	3,37	0,6	0,4
20.09.2023	-	0,353	-0,278	179,88	184,19	175,99	180,54	-4,55	24	0	0	69,7	66,1	3,67	0,6	0,4
21.09.2023	-	0,311	-0,286	180,82	185,21	176,85	181,5	-4,65	24	0	0	70	66,5	3,48	0,6	0,4
22.09.2023	-	0,305	-0,289	182,24	186,74	178,28	183	-4,72	24	0	0	69,9	66,5	3,42	0,6	0,4
23.09.2023	-	0,404	-0,246	181,04	184,86	177,1	181,18	-4,08	24	0	0	70	66,2	3,78	0,6	0,4
Итого:	-	6,261	-5,472	3520,44	3605,14	3443,65	3533,04	-89,39	468	84	-	69,82	66,3	3,51	0,6	0,4

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 468 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
31.08.2023	2843,496	322966,19	339516,27	315531,36	333929,11
23.09.2023	2849,757	326486,63	343121,41	318975,01	337462,15

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____