

#32395#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 66-72, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6978
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262880
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.09.2023 | 0,499 | -0,217 | 180,23 | 183,57 | 176,29 | 179,95 | -3,66 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 66 | 4,15 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.09.2023 | 0,456 | -0,225 | 178,81 | 182,22 | 174,85 | 178,56 | -3,71 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 66,4 | 3,98 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.09.2023 | 0,413 | -0,223 | 179,12 | 182,59 | 175,16 | 178,89 | -3,73 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 66,6 | 3,74 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.09.2023 | 0,419 | -0,225 | 179,36 | 182,85 | 175,46 | 179,21 | -3,75 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 66,1 | 3,77 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.09.2023 | 0,435 | -0,159 | 180,42 | 182,81 | 176,45 | 179,16 | -2,71 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 66,4 | 3,44 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.09.2023 | 0,399 | -0,194 | 180,5 | 183,51 | 176,58 | 179,83 | -3,25 | 24 | 0 | 0 | 70 | 66,5 | 3,45 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.09.2023 | 0,405 | -0,198 | 177,42 | 180,51 | 173,5 | 176,9 | -3,4 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 66,3 | 3,59 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.10.2023 | 0,488 | -0,205 | 177,32 | 180,39 | 173,42 | 176,85 | -3,43 | 24 | 0 | 1 | 69,7 | 65,7 | 4,08 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.10.2023 | 0,319 | -0,286 | 182,98 | 187,36 | 178,96 | 183,61 | -4,65 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 66,4 | 3,46 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.10.2023 | 0,334 | -0,308 | 191,05 | 195,78 | 186,9 | 191,88 | -4,98 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 66,1 | 3,5 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.10.2023 | 0,316 | -0,339 | 207,05 | 212,35 | 202,62 | 208,17 | -5,55 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 65,6 | 3,31 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.10.2023 | 0,351 | -0,342 | 209,12 | 214,41 | 204,64 | 210,22 | -5,58 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 65,6 | 3,48 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.10.2023 | 0,367 | -0,33 | 204,2 | 209,28 | 199,8 | 205,15 | -5,35 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 65,7 | 3,57 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.10.2023 | 0,36 | -0,321 | 200,91 | 205,89 | 196,64 | 201,91 | -5,27 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 65,1 | 3,54 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.10.2023 | 0,425 | -0,326 | 204,37 | 209,41 | 199,96 | 205,31 | -5,35 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 65,6 | 3,85 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.10.2023 | 0,399 | -0,319 | 200,94 | 205,86 | 196,62 | 201,83 | -5,21 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 65,6 | 3,72 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.10.2023 | 0,421 | -0,313 | 199,25 | 204,04 | 194,93 | 200,03 | -5,1 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 65,7 | 3,83 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.10.2023 | 0,377 | -0,362 | 220,11 | 225,61 | 215,26 | 221,05 | -5,79 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 66,7 | 3,51 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.10.2023 | 1,248 | -0,332 | 228,73 | 233,57 | 223,73 | 229,34 | -5,61 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 62,6 | 7,1 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.10.2023 | 2,635 | -0,265 | 225,51 | 229,08 | 220,55 | 225,59 | -5,04 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 56,9 | 13,22 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.10.2023 | 2,576 | -0,28 | 227,19 | 231 | 222,15 | 227,45 | -5,3 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 57,3 | 12,94 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.10.2023 | 2,536 | -0,246 | 214,09 | 217,61 | 209,66 | 214,6 | -4,94 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 54,4 | 13,35 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.10.2023 | 2,63 | -0,252 | 208,74 | 212,14 | 204,14 | 209,07 | -4,93 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 55,9 | 14,21 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.10.2023 | 2,69 | -0,256 | 206,82 | 210,38 | 202,26 | 207,35 | -5,09 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 55,4 | 14,67 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.10.2023 | 2,583 | -0,303 | 208,48 | 212,83 | 203,91 | 209,72 | -5,81 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 55,8 | 14,23 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.10.2023 | 2,572 | -0,269 | 193,9 | 197,74 | 189,65 | 194,94 | -5,29 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 55,1 | 15,07 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.10.2023 | 2,719 | -0,26 | 189,58 | 193,14 | 185,29 | 190,42 | -5,13 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 55 | 16,17 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.10.2023 | 2,775 | -0,259 | 195,63 | 199,19 | 191,27 | 196,4 | -5,13 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 54,8 | 15,94 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.10.2023 | 2,728 | -0,265 | 206,78 | 210,49 | 202,23 | 207,51 | -5,28 | 24 | 0 | 0 | 70 | 55,1 | 14,89 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.10.2023 | 2,517 | -0,275 | 198,11 | 202,06 | 193,78 | 199,17 | -5,39 | 24 | 0 | 1 | 69,9 | 55,4 | 14,49 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 37,392 | 0 | 5956,72 | 6077,67 | 5826,66 | 5970,07 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 37,392 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.09.2023 | 2849,757 | 326486,63 | 343121,41 | 318975,01 | 337462,15 |
| 23.10.2023 | 2887,149 | 332443,35 | 349199,08 | 324801,67 | 343432,22 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2023 12:44:53