

#108908#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 66-72, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6978
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262880
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2024	3,079	-0,094	196,27	196,53	191,52	193,54	-2,02	24	0	0	73,8	57,2	16,64	0,6	0,4	1,2
25.11.2024	3,048	-0,101	215,59	216,11	210,74	212,97	-2,23	24	0	0	70,8	55,8	15,03	0,6	0,4	5,9
26.11.2024	3,044	-0,113	220,57	221,32	215,66	218,08	-2,42	24	0	0	70,7	56	14,71	0,6	0,4	7,3
27.11.2024	3,187	-0,104	212,28	212,85	207,52	209,87	-2,35	24	0	0	70,6	54,7	15,95	0,6	0,4	4,7
28.11.2024	3,048	-0,098	206,6	207,18	202,02	204,28	-2,26	24	0	0	70,5	54,8	15,68	0,6	0,4	4,4
29.11.2024	3,027	-0,108	209,66	210,32	204,94	207,27	-2,33	24	0	0	70,7	55,3	15,37	0,6	0,4	4,2
30.11.2024	3,06	-0,101	206,52	207,11	201,89	204,17	-2,28	24	0	0	70,7	54,9	15,76	0,6	0,4	4,1
01.12.2024	3,141	-0,094	202,67	203,09	198,06	200,22	-2,16	24	0	0	71,4	54,9	16,43	0,6	0,4	2,2
02.12.2024	3,165	-0,095	203,36	203,77	198,7	200,89	-2,19	24	0	0	71,5	55	16,51	0,6	0,4	2,9
03.12.2024	3,04	-0,114	216,03	216,78	211,22	213,62	-2,4	24	0	0	70,7	55,7	15	0,6	0,4	-
04.12.2024	3,24	-0,103	203,4	203,83	198,61	200,88	-2,27	24	0	0	72,7	55,8	16,91	0,6	0,4	-
05.12.2024	3,178	-0,112	209,12	209,73	204,19	206,6	-2,41	24	0	0	72,7	56,5	16,2	0,6	0,4	-
06.12.2024	3,201	-0,096	197,98	198,31	193,31	195,46	-2,15	24	0	0	72,9	55,7	17,15	0,6	0,4	-
07.12.2024	3,463	-0,112	201,63	201,91	196,57	198,86	-2,29	24	0	0	75,5	57,3	18,24	0,6	0,4	-
08.12.2024	3,347	-0,1	200,63	200,95	195,81	198,01	-2,2	24	0	0	73,8	56,1	17,69	0,6	0,4	-
09.12.2024	3,181	-0,109	201,17	201,64	196,28	198,58	-2,3	24	0	0	73,8	57	16,84	0,6	0,4	-
10.12.2024	3,313	-0,111	194,61	194,97	189,62	191,93	-2,31	24	0	0	76,2	58	18,13	0,6	0,4	-
11.12.2024	3,17	-0,117	202,43	203,02	197,47	199,91	-2,44	24	0	0	74,2	57,5	16,74	0,6	0,4	-
12.12.2024	3,151	-0,11	200	200,53	195,18	197,5	-2,32	24	0	0	73,9	57,1	16,79	0,6	0,4	-
13.12.2024	3,4	-0,121	199,35	199,73	194,07	196,5	-2,43	24	0	0	77,5	59,3	18,22	0,6	0,4	-
14.12.2024	3,412	-0,117	197,22	197,56	191,97	194,34	-2,37	24	0	0	77,6	59,2	18,46	0,6	0,4	-
15.12.2024	3,21	-0,101	197,79	198,21	193,09	195,33	-2,24	24	0	0	73	55,8	17,23	0,6	0,4	-
16.12.2024	3,064	-0,111	210,76	211,48	206	208,45	-2,45	24	0	0	71,1	55,6	15,5	0,6	0,4	-
17.12.2024	2,97	-0,108	206,76	207,46	202,1	204,5	-2,4	24	0	0	70,8	55,4	15,32	0,6	0,4	-
18.12.2024	2,965	-0,106	205,86	206,53	201,27	203,57	-2,3	24	0	0	70,6	55,3	15,33	0,6	0,4	-
19.12.2024	2,979	-0,12	217,73	218,55	212,79	215,35	-2,56	24	0	0	71	56,4	14,64	0,6	0,4	-
20.12.2024	2,871	-0,106	206,84	207,54	202,21	204,51	-2,3	24	0	0	70,7	55,8	14,81	0,6	0,4	-
21.12.2024	2,948	-0,093	196,67	197,12	192,2	194,33	-2,13	24	0	0	71,3	55,4	15,92	0,6	0,4	-
22.12.2024	2,963	-0,097	202,71	203,22	198,16	200,33	-2,17	24	0	0	70,8	55,3	15,54	0,6	0,4	-
23.12.2024	2,986	-0,098	203,81	204,35	199,19	201,41	-2,22	24	0	0	71,3	55,7	15,58	0,6	0,4	-
Итого:	93,851	0	6146,02	6161,7	6002,36	6071,26	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	93,851															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2024	209,245	25334,01	26643,29	24766,97	26214,57
23.12.2024	303,096	31480,03	32804,99	30769,33	32285,83

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2024 7:47:07