

#112526#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 66-72, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6978
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262880
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	3,137	-0,112	204,26	204,8	199,26	201,62	-2,36	24	0	0	74,1	57,8	16,39	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	2,955	-0,099	195,94	196,4	191,22	193,37	-2,15	23	1	1	73,7	57,6	16,07	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	2,955	-0,09	198,26	198,7	193,81	195,88	-2,07	24	0	0	71	55,2	15,81	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	3,005	-0,102	206,62	207,19	201,96	204,22	-2,26	24	0	0	71	55,5	15,47	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	2,94	-0,099	202,3	202,9	197,77	200,01	-2,24	24	0	0	70,8	55,3	15,47	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	2,952	-0,093	198,99	199,48	194,53	196,67	-2,14	24	0	0	70,8	55,1	15,75	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	2,994	-0,09	199,96	200,39	195,48	197,56	-2,08	24	0	0	70,8	55	15,86	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	3,076	-0,09	202,08	202,54	197,58	199,69	-2,11	24	0	0	70,9	54,7	16,12	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	2,967	-0,091	199,42	199,87	194,95	197,07	-2,12	24	0	0	70,8	55	15,79	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	3,27	-0,088	197,16	197,37	192,55	194,58	-2,03	24	0	0	72,5	54,9	17,53	0,6	0,4	4
03.01.2025	3,462	-0,101	194,7	194,82	189,6	191,76	-2,16	24	0	0	77,1	58,2	18,89	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	3,481	-0,101	193,02	193,1	187,81	189,96	-2,15	24	0	0	78,5	59,3	19,17	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	3,52	-0,106	193,5	193,56	188,16	190,37	-2,21	24	0	0	79,2	59,8	19,37	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	3,394	-0,101	191,44	191,51	186,35	188,42	-2,07	24	0	0	77,9	59	18,81	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	3,03	-0,097	202,32	202,75	197,74	199,91	-2,17	24	0	0	70,9	55	15,89	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	3,28	-0,084	194,82	195	190,26	192,25	-1,99	24	0	0	72,6	54,8	17,79	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	3,313	-0,096	194,65	194,84	189,82	191,93	-2,11	24	0	0	74,7	56,7	18,04	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	3,29	-0,107	200,59	201	195,71	197,99	-2,28	24	0	0	74,1	56,7	17,43	0,6	0,4	-
11.01.2025	3,527	-0,097	194,17	194,24	189,21	191,32	-2,11	24	0	0	76,2	57	19,25	0,6	0,4	-
12.01.2025	3,592	-0,101	196,38	196,46	191,3	193,45	-2,15	24	0	0	76,7	57,3	19,39	0,6	0,4	-
13.01.2025	3,617	-0,097	195,13	195,11	190	192,09	-2,09	24	0	0	77,4	57,8	19,65	0,6	0,4	-
14.01.2025	3,5	-0,094	192,74	192,74	187,8	189,83	-2,03	24	0	0	76,2	57	19,2	0,6	0,4	-
15.01.2025	3,176	-0,09	199,46	199,72	194,88	196,93	-2,05	24	0	0	71,6	54,8	16,83	0,6	0,4	-
16.01.2025	3,052	-0,074	194,14	194,22	189,72	191,49	-1,77	24	0	0	71,4	54,8	16,58	0,6	0,4	-
17.01.2025	3,056	-0,086	196,34	196,69	191,96	193,99	-2,03	24	0	0	70,8	54,3	16,46	0,6	0,4	-
18.01.2025	3,013	-0,087	197,43	197,77	192,94	194,96	-2,02	24	0	0	71,4	55,2	16,16	0,6	0,4	-
19.01.2025	2,99	-0,072	186,51	186,57	182,25	184	-1,75	24	0	0	71,3	54,4	16,91	0,6	0,4	-
20.01.2025	3,266	-0,075	187,03	186,96	182,39	184,19	-1,8	24	0	0	74,8	56,4	18,42	0,6	0,4	-
21.01.2025	3,322	-0,092	194,07	194,08	189,06	191,03	-1,97	24	0	0	76,4	58,3	18,13	0,6	0,4	-
22.01.2025	3,38	-0,095	193,67	193,74	188,63	190,65	-2,02	24	0	0	76,9	58,4	18,51	0,6	0,4	-
23.01.2025	3,328	-0,097	192,89	192,92	187,94	189,91	-1,97	24	0	0	76,4	58,2	18,27	0,6	0,4	-
Итого:	99,84	0	6089,99	6097,44	5942,64	6007,1	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	99,84															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	303,096	31480,03	32804,99	30769,33	32285,83
23.01.2025	402,936	37570,02	38902,43	36711,97	38292,93

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 8:06:53