

#116623#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 6-10, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6996
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272082
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	1,807	64,94	63,42	63,42	24	0	0	72,6	44,2	28,46	0,73	0,35	-
25.01.2025	1,601	57,8	56,5	56,5	24	0	0	70,5	42,2	28,31	0,72	0,35	-
26.01.2025	1,692	63,2	61,88	61,88	24	0	0	68,1	40,8	27,31	0,73	0,35	-
27.01.2025	1,49	53,94	52,81	52,81	24	0	0	68,8	40,6	28,2	0,73	0,34	-
28.01.2025	1,363	48	47	47	24	0	0	68,3	39,4	28,94	0,73	0,34	-
29.01.2025	1,434	51,25	50,17	50,17	24	0	0	68,1	39,5	28,59	0,73	0,34	-
30.01.2025	1,482	52,7	51,57	51,57	24	0	0	68,4	39,7	28,67	0,72	0,34	-
31.01.2025	1,717	64,01	62,6	62,6	24	0	0	70	42,6	27,36	0,72	0,35	-
01.02.2025	1,872	70,21	68,56	68,56	24	0	0	71,9	44,7	27,27	0,73	0,35	-
02.02.2025	1,987	70,19	68,48	68,48	24	0	0	74,4	45,4	28,95	0,72	0,35	-
03.02.2025	2,035	73,38	71,57	71,57	24	0	0	74,8	46,4	28,39	0,72	0,35	-
04.02.2025	1,888	67,85	66,27	66,27	24	0	0	73	44,6	28,41	0,72	0,35	-
05.02.2025	1,952	72,78	71,06	71,06	24	0	0	73,1	45,7	27,42	0,73	0,34	-
06.02.2025	1,723	62,45	61,03	61,03	24	0	0	71,2	43,1	28,19	0,72	0,35	-
07.02.2025	1,961	70,91	69,17	69,17	24	0	0	74,2	46	28,28	0,72	0,35	-
08.02.2025	2,426	85,12	82,79	82,79	24	0	0	79	49,8	29,21	0,72	0,35	-
09.02.2025	2,607	91,67	89,06	89,06	24	0	0	81,1	51,9	29,21	0,71	0,35	-
10.02.2025	2,75	108,84	105,65	105,65	24	0	0	82,4	56,5	25,94	0,7	0,35	-
11.02.2025	2,741	106,87	103,73	103,73	24	0	0	82,1	55,8	26,34	0,71	0,35	-
12.02.2025	2,697	103,37	100,36	100,36	24	0	0	82	55,2	26,8	0,71	0,36	-
13.02.2025	2,523	92,6	89,95	89,95	24	0	0	81,2	53,2	27,96	0,72	0,36	-
14.02.2025	2,349	82,26	79,94	79,94	24	0	0	80,3	51	29,32	0,72	0,36	-
15.02.2025	2,359	82,54	80,2	80,2	24	0	0	80,4	51	29,35	0,71	0,36	-
16.02.2025	2,548	94,18	91,48	91,48	24	0	0	81,3	53,5	27,8	0,71	0,35	-
17.02.2025	2,268	81,48	79,19	79,19	24	0	0	80,1	51,5	28,56	0,72	0,36	-
18.02.2025	2,242	79,26	77,08	77,08	24	0	0	79,1	50,1	29,03	0,73	0,35	-
19.02.2025	2,154	74,7	72,66	72,66	24	0	0	79	49,4	29,56	0,72	0,35	-
20.02.2025	2,527	91,63	88,98	88,98	24	0	0	81,8	53,5	28,33	0,72	0,36	-
21.02.2025	2,264	82,23	79,92	79,92	24	0	0	80,2	51,9	28,29	0,73	0,35	-
22.02.2025	2,004	69,51	67,73	67,73	24	0	0	76,3	46,8	29,52	0,72	0,35	-
23.02.2025	2,108	77,66	75,74	75,74	24	0	0	74,7	46,9	27,78	0,72	0,35	-
Итого:	64,571	2347,53	2286,55	2286,55	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,571												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	2884,628	160807,93	157081,73	157081,73
23.02.2025	2949,199	163155,46	159368,28	159368,28

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 8:27:27