

#75708#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 6-10, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6996
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272082
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	1,661	64,23	62,87	62,87	24	0	0	67,8	41,5	26,37	0,67	0,32	-
25.02.2024	1,606	61,78	60,51	60,51	24	0	0	68	41,5	26,51	0,67	0,32	-
26.02.2024	1,585	59,22	58	58	24	0	0	67,9	40,6	27,31	0,67	0,32	-
27.02.2024	1,515	56,79	55,64	55,64	24	0	0	67,2	40	27,19	0,67	0,32	-
28.02.2024	1,625	63,93	62,62	62,62	24	0	0	67,2	41,2	25,95	0,67	0,32	-
29.02.2024	1,714	67,89	66,45	66,45	24	0	0	68,5	42,7	25,77	0,69	0,32	-
01.03.2024	1,396	48,66	47,66	47,66	24	0	0	67,6	38,4	29,23	0,68	0,32	-
02.03.2024	1,52	54,71	53,61	53,61	24	0	0	67,1	38,8	28,32	0,68	0,32	-
03.03.2024	1,596	59,33	58,09	58,09	24	0	0	67,3	39,8	27,44	0,66	0,32	-
04.03.2024	1,768	74,59	73,02	73,02	24	0	0	68,2	44	24,13	0,66	0,32	-
05.03.2024	1,871	74,26	72,64	72,64	24	0	0	69,5	43,8	25,73	0,66	0,32	-
06.03.2024	1,951	90,41	88,39	88,39	24	0	0	70,7	48,6	22,04	0,67	0,32	-
07.03.2024	2,093	107	104,37	104,37	24	0	0	74,3	54,2	20,01	0,66	0,33	-
08.03.2024	1,977	104,04	101,55	101,55	24	0	0	73,6	54,2	19,43	0,67	0,33	-
09.03.2024	2,1	83,34	81,26	81,26	24	0	0	74,9	49,2	25,77	0,67	0,33	-
10.03.2024	2,163	86,48	84,41	84,41	24	0	0	73,7	48,1	25,6	0,67	0,33	-
11.03.2024	1,902	87,81	85,78	85,78	24	0	0	71,9	49,7	22,15	0,67	0,33	-
12.03.2024	1,872	86,43	84,53	84,53	24	0	0	70,5	48,4	22,07	0,68	0,33	-
13.03.2024	1,73	68,87	67,4	67,4	24	0	0	68,8	43,2	25,61	0,68	0,32	-
14.03.2024	1,48	55,63	54,47	54,47	24	0	0	67,6	40,4	27,15	0,69	0,32	-
15.03.2024	1,289	46,71	45,75	45,75	24	0	0	67,5	39,4	28,17	0,69	0,32	-
16.03.2024	1,37	51,26	50,2	50,2	24	0	0	67,6	40,3	27,29	0,66	0,32	-
17.03.2024	1,963	83,39	81,55	81,55	24	0	0	70,3	46,2	24,06	0,67	0,32	-
18.03.2024	1,91	72,14	70,46	70,46	24	0	0	72,8	45,7	27,07	0,67	0,32	-
19.03.2024	1,951	74,24	72,5	72,5	24	0	0	72,5	45,6	26,87	0,68	0,32	-
20.03.2024	1,724	65,81	64,33	64,33	24	0	0	71,2	44,5	26,77	0,67	0,32	-
21.03.2024	1,6	62,39	61,1	61,1	24	0	0	68	41,9	26,17	0,68	0,32	-
22.03.2024	1,592	63,98	62,63	62,63	24	0	0	68,1	42,7	25,36	0,68	0,32	-
23.03.2024	1,583	62,96	61,69	61,69	24	0	0	67,3	41,6	25,67	0,68	0,32	-
Итого:	50,107	2038,28	1993,48	1993,48	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,107												

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2024	2519,33	139257,2	136005,97	136005,97
23.03.2024	2569,437	141295,48	137999,45	137999,45

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 16:49:28