

#11410#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 6-10, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6996
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272082
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	1,901	61,46	59,95	59,95	24	0	0	74,2	42,5	31,73	0,59	0,5	3,9
24.03.2021	1,954	70,19	68,63	68,63	24	0	0	70,5	42	28,51	0,6	0,5	4,8
25.03.2021	1,66	56,88	55,65	55,65	24	0	0	69,6	39,8	29,81	0,6	0,5	6,9
26.03.2021	1,714	65,03	63,65	63,65	24	0	0	69,1	42,1	26,97	0,59	0,5	5,1
27.03.2021	1,68	59,35	58,08	58,08	24	0	0	68,9	40	28,93	0,57	0,49	8,7
28.03.2021	1,834	81,05	79,49	79,49	24	0	0	65,3	42,2	23,1	0,58	0,49	5,8
29.03.2021	1,632	63,57	62,17	62,17	24	0	0	69,4	43,2	26,26	0,58	0,49	7,8
30.03.2021	1,447	51,51	50,38	50,38	24	0	0	69,6	40,8	28,75	0,59	0,49	9,8
31.03.2021	1,419	46,32	45,34	45,34	24	0	0	69,2	37,9	31,3	0,58	0,5	8,7
01.04.2021	1,874	70,16	68,66	68,66	24	0	0	68,8	41,6	27,3	0,57	0,5	4,7
02.04.2021	2,06	83,23	81,41	81,41	24	0	0	69,1	43,8	25,36	0,57	0,5	3,8
03.04.2021	2,059	81,13	79,37	79,37	24	0	0	69,1	43,2	25,92	0,58	0,5	3,8
04.04.2021	2,025	82,75	80,98	80,98	24	0	0	69	44	25,05	0,57	0,5	4,2
05.04.2021	2,09	99,99	97,96	97,96	24	0	0	66,9	45,5	21,36	0,57	0,5	2,7
06.04.2021	2,133	87,49	85,61	85,61	24	0	0	70	45	24,93	0,57	0,5	2,6
07.04.2021	2,308	94,81	92,75	92,75	24	0	0	69,8	44,9	24,87	0,57	0,5	2,8
08.04.2021	1,985	79,03	77,29	77,29	24	0	0	69,9	44,2	25,68	0,58	0,5	4,3
09.04.2021	1,793	64,87	63,44	63,44	24	0	0	69,6	41,3	28,26	0,58	0,5	7,2
10.04.2021	1,745	63,63	62,26	62,26	24	0	0	69	40,9	28,04	0,58	0,49	4,9
11.04.2021	1,42	48,26	47,22	47,22	24	0	0	69,3	39,2	30,1	0,58	0,49	10,3
12.04.2021	1,607	55,5	54,34	54,34	24	0	0	68,4	38,8	29,57	0,58	0,5	7,7
13.04.2021	1,773	69,01	67,6	67,6	24	0	0	67,7	41,4	26,23	0,58	0,5	4,7
14.04.2021	1,952	79,66	78,04	78,04	24	0	0	66,9	41,9	25,02	0,58	0,5	4,1
15.04.2021	1,837	71,26	69,8	69,8	24	0	0	67,6	41,2	26,35	0,58	0,49	5,8
16.04.2021	1,704	64,24	62,92	62,92	24	0	0	67,2	40,1	27,07	0,58	0,49	5,6
17.04.2021	1,363	48,75	47,74	47,74	24	0	0	67,3	38,7	28,56	0,59	0,49	8,3
18.04.2021	1,204	40,74	39,89	39,89	24	0	0	67,1	36,9	30,21	0,59	0,49	10,4
19.04.2021	1,182	40,31	39,48	39,48	24	0	0	67	37	30	0,6	0,49	11
20.04.2021	1,109	39,59	38,81	38,81	24	0	0	66,6	38	28,6	0,6	0,49	9,9
21.04.2021	1,37	49,65	48,64	48,64	24	0	0	67,5	39,3	28,2	0,59	0,49	8,6
22.04.2021	1,871	77,42	75,86	75,86	24	0	0	67,3	42,6	24,67	0,58	0,5	4,6
23.04.2021	1,831	77,12	75,57	75,57	24	0	0	67,4	43,1	24,25	0,58	0,5	-
Итого:	55,536	2123,96	2078,98	2078,98	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,536												

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	1346,97	89622,17	87525,76	87525,76
23.04.2021	1402,506	91746,13	89604,74	89604,74

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 18:40:53