

#11399#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 25.04.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 6-10, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6996
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272082
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	1,608	55,74	54,43	54,43	24	0	0	72,4	42,8	29,56	0,49	0,33	3,9
25.03.2022	1,472	48,83	47,69	47,69	24	0	0	71,8	41	30,88	0,49	0,33	7
26.03.2022	1,454	47,6	46,51	46,51	24	0	0	71,7	40,4	31,31	0,49	0,33	6,2
27.03.2022	1,597	56,53	55,23	55,23	24	0	0	71,9	43	28,92	0,5	0,33	5,2
28.03.2022	1,409	44,37	43,35	43,35	24	0	0	72	39,5	32,54	0,49	0,33	7
29.03.2022	1,633	53,96	52,69	52,69	24	0	0	72,5	41,5	31,01	0,49	0,34	4
30.03.2022	1,941	72,72	70,96	70,96	24	0	0	74,4	47,1	27,32	0,49	0,34	0,2
31.03.2022	1,874	68,12	66,39	66,39	22	2	1	76,1	47,9	28,19	0,5	0,34	-
01.04.2022	1,439	60,42	58,9	58,9	24	0	0	75,7	51,3	24,42	0,5	0,34	-
02.04.2022	1,483	78,4	76,46	76,46	24	0	0	75,2	55,8	19,37	0,5	0,34	-
03.04.2022	1,578	55,85	54,46	54,46	24	0	0	74,7	45,7	29,02	0,49	0,34	-
04.04.2022	1,551	54,44	53,13	53,13	24	0	0	73,6	44,4	29,21	0,49	0,34	-
05.04.2022	1,626	56,96	55,6	55,6	24	0	0	72,5	43,3	29,27	0,49	0,34	-
06.04.2022	1,569	55,14	53,87	53,87	24	0	0	71,8	42,6	29,18	0,51	0,33	-
07.04.2022	1,136	45,49	44,44	44,44	24	0	0	72,4	46,8	25,6	0,49	0,33	-
08.04.2022	1,403	45,62	44,58	44,58	24	0	0	71,5	40	31,47	0,5	0,33	-
09.04.2022	1,547	50,71	49,52	49,52	24	0	0	72,2	41	31,21	0,5	0,33	-
10.04.2022	1,626	52,66	51,44	51,44	24	0	0	71,8	40,3	31,58	0,5	0,34	-
11.04.2022	1,585	52,99	51,76	51,76	24	0	0	72,2	41,6	30,62	0,5	0,33	-
12.04.2022	1,442	49,35	48,23	48,23	24	0	0	72,1	42,2	29,93	0,5	0,33	-
13.04.2022	1,296	43,23	42,25	42,25	24	0	0	71,7	41,1	30,68	0,5	0,32	-
14.04.2022	1,015	30,61	29,92	29,92	24	0	0	71,5	37,6	33,93	0,5	0,33	-
15.04.2022	1,396	46,08	45	45	24	0	0	72,2	41,1	31,03	0,5	0,33	-
16.04.2022	1,49	50,36	49,2	49,2	24	0	0	71,7	41,4	30,28	0,5	0,33	-
17.04.2022	1,459	48,91	47,79	47,79	24	0	0	72	41,4	30,52	0,5	0,33	-
18.04.2022	1,303	45,11	44,07	44,07	24	0	0	71,5	42	29,55	0,51	0,33	-
19.04.2022	1,239	38,13	37,25	37,25	24	0	0	71,8	38,5	33,23	0,51	0,32	-
20.04.2022	0,985	29,09	28,42	28,42	24	0	0	71,4	36,7	34,69	0,51	0,32	-
21.04.2022	1,002	29,77	29,09	29,09	24	0	0	71,5	37,1	34,35	0,52	0,33	-
22.04.2022	0,96	29,02	28,35	28,35	24	0	0	71,3	37,4	33,88	0,51	0,33	-
23.04.2022	1,072	31,78	31,03	31,03	24	0	0	71,8	37,2	34,52	0,51	0,32	-
24.04.2022	1,121	34,06	33,27	33,27	24	0	0	72,3	38,6	33,71	0,45	0,3	-
25.04.2022	1,257	38,19	37,31	37,31	24	0	0	72	38,3	33,67	0,36	0,23	-
Итого:	46,568	1600,24	1562,59	1562,59	790	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,568												

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 790

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	1795,837	113029,4	110408,96	110408,96
25.04.2022	1842,405	114629,64	111971,55	111971,55

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2022 10:37:20