

#11405#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 6-10, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6996
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272082
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	1,285	39,94	39,08	39,08	24	0	0	69,7	36,8	32,89	0,58	0,33	9,5
25.03.2023	1,407	46,52	45,5	45,5	24	0	0	70,1	39,2	30,92	0,57	0,33	7,8
26.03.2023	1,48	51,32	50,18	50,18	24	0	0	70,2	40,8	29,47	0,58	0,34	6
27.03.2023	1,927	70,53	68,83	68,83	24	0	0	73,6	45,7	27,97	0,58	0,34	2,1
28.03.2023	2,152	74,47	72,47	72,47	24	0	0	78	48,4	29,67	0,57	0,34	-1,5
29.03.2023	1,85	66,38	64,75	64,75	24	0	0	74,4	45,9	28,52	0,59	0,33	1,7
30.03.2023	1,403	46,45	45,42	45,42	24	0	0	70,3	39,4	30,88	0,59	0,33	7,1
31.03.2023	1,372	45,02	44,03	44,03	24	0	0	69,9	38,7	31,17	0,56	0,31	8,9
01.04.2023	1,263	44,89	43,88	43,88	18	6	1	70,6	41,8	28,8	0,58	0,33	5,2
02.04.2023	1,811	66,1	64,58	64,58	24	0	0	71,7	43,6	28,03	0,57	0,34	3,9
03.04.2023	1,977	74,33	72,52	72,52	24	0	0	74,4	47,2	27,22	0,57	0,34	1,7
04.04.2023	1,961	71,7	69,92	69,92	24	0	0	74,7	46,8	27,97	0,58	0,34	-0,1
05.04.2023	2,011	73,53	71,78	71,78	24	0	0	73,3	45,3	28	0,57	0,34	1
06.04.2023	1,828	65,45	63,93	63,93	24	0	0	72,2	43,6	28,58	0,59	0,33	2,3
07.04.2023	1,16	39,52	38,65	38,65	24	0	0	69,5	39,5	30	0,59	0,32	9,6
08.04.2023	1,139	34,7	33,96	33,96	24	0	0	69,3	35,7	33,53	0,58	0,32	10,3
09.04.2023	1,236	40,68	39,81	39,81	24	0	0	69,2	38,1	31,09	0,59	0,33	8,2
10.04.2023	1,267	43,7	42,74	42,74	24	0	0	70	40,4	29,6	0,6	0,32	7,9
11.04.2023	1,044	33	32,29	32,29	24	0	0	69,2	36,9	32,31	0,6	0,32	10
12.04.2023	1,041	31,8	31,09	31,09	24	0	0	69	35,5	33,44	0,59	0,32	11,3
13.04.2023	1,115	34,51	33,76	33,76	24	0	0	69	36	33,06	0,6	0,32	9,5
14.04.2023	1,067	33,26	32,55	32,55	24	0	0	69,7	36,9	32,83	0,59	0,32	11
15.04.2023	1,177	35,57	34,81	34,81	24	0	0	69,6	35,7	33,83	0,58	0,32	10,4
16.04.2023	1,461	50,16	49,03	49,03	24	0	0	69,9	40,1	29,76	0,59	0,32	6,1
17.04.2023	1,31	43,42	42,47	42,47	24	0	0	69,8	39	30,85	0,6	0,32	7,2
18.04.2023	1,248	40,34	39,47	39,47	24	0	0	69,9	38,3	31,64	0,56	0,31	9,5
19.04.2023	1,184	39,25	38,39	38,39	24	0	0	69,8	39	30,82	0,5	0,26	-
20.04.2023	0,796	25,32	24,79	24,79	24	0	0	69,4	37,2	32,18	0,45	0,22	-
21.04.2023	0,315	10,57	10,33	10,33	24	0	0	67,6	37,1	30,41	0,44	0,21	-
22.04.2023	0,313	11,46	11,24	11,24	24	0	0	65,2	37,4	27,8	0,45	0,22	-
23.04.2023	0,297	9,88	9,69	9,69	24	0	0	65,7	35	30,73	0,52	0,35	-
Итого:	40,897	1393,77	1361,94	1361,94	738	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,897												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 738

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	2181,412	126896,54	123939,39	123939,39
23.04.2023	2222,309	128290,31	125301,33	125301,33

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.04.2023 7:33:10