

# #11408#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Генерала Соммера 6-10, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 6996  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272082  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,937	83,16	81,44	81,44	24	0	0	67,2	43,4	23,82	0,58	0,5	4
25.04.2021	1,974	86,36	84,61	84,61	24	0	0	67,5	44,2	23,33	0,58	0,5	3,7
26.04.2021	2,068	96,68	94,73	94,73	24	0	0	67,2	45,3	21,85	0,58	0,5	2,9
27.04.2021	1,918	82,58	80,88	80,88	24	0	0	67,7	44	23,74	0,59	0,49	4,1
28.04.2021	1,709	73,93	72,41	72,41	24	0	0	67,1	43,5	23,64	0,58	0,49	6,7
29.04.2021	1,424	51,73	50,65	50,65	24	0	0	67,3	39,1	28,17	0,52	0,44	9,3
30.04.2021	0,82	30,22	29,64	29,64	24	0	0	66,4	38,7	27,69	0,54	0,43	7
01.05.2021	0,447	17	16,68	16,68	24	0	0	65,1	38,3	26,77	0,54	0,43	7,3
02.05.2021	0,392	16,11	15,81	15,81	24	0	0	64,4	39,6	24,82	0,54	0,43	6,2
03.05.2021	0,459	17,17	16,87	16,87	24	0	0	65,1	38	27,09	0,53	0,44	5,8
04.05.2021	0,417	50,68	49,89	49,89	24	0	0	57,4	49	8,42	0,54	0,44	9,6
05.05.2021	0,379	15,03	14,76	14,76	24	0	0	65,3	39,5	25,86	0,41	0,35	10,4
06.05.2021	0,285	13,78	13,52	13,52	24	0	0	64,7	43,7	21,02	0,53	0,47	6,9
07.05.2021	0,555	26,06	25,54	25,54	24	0	0	66,6	44,8	21,75	0,51	0,48	6,9
08.05.2021	0,479	22,58	22,13	22,13	24	0	0	66,7	44,9	21,79	0,51	0,48	6,3
09.05.2021	0,513	22,36	21,93	21,93	24	0	0	66,8	43,4	23,32	0,51	0,48	11,1
10.05.2021	0,809	52,23	51,19	51,19	24	0	0	66,7	50,9	15,79	0,51	0,48	17,8
11.05.2021	0,674	55,55	54,41	54,41	24	0	0	67,1	54,7	12,38	0,4	0,4	19,7
12.05.2021	0,112	13,67	13,43	13,43	24	0	0	63,9	55,6	8,32	0,5	0,48	19,2
13.05.2021	0,589	60,19	59,03	59,03	24	0	0	65,2	55,2	10,01	0,51	0,49	9,9
14.05.2021	0,644	41,93	41,09	41,09	24	0	0	66,8	51,1	15,71	0,51	0,49	10,6
15.05.2021	0,685	38,04	37,26	37,26	24	0	0	67,3	48,9	18,35	0,51	0,49	10
16.05.2021	0,617	39,49	38,71	38,71	24	0	0	66,8	50,9	15,95	0,5	0,48	12,5
17.05.2021	0,708	45,07	44,18	44,18	24	0	0	66	49,9	16,08	0,51	0,46	14,5
18.05.2021	0,746	58,12	56,96	56,96	24	0	0	66,6	53,5	13,09	0,52	0,45	11,4
19.05.2021	0,966	68,03	66,67	66,67	24	0	0	66,2	51,7	14,52	0,52	0,45	10,4
20.05.2021	0,96	58,4	57,19	57,19	24	0	0	67,5	50,7	16,81	0,52	0,45	-
21.05.2021	0,96	63,58	62,29	62,29	24	0	0	67,2	51,8	15,41	0,52	0,45	14
22.05.2021	1,045	70,15	68,74	68,74	24	0	0	67	51,8	15,23	0,52	0,45	-
23.05.2021	0,911	67,42	66,02	66,02	24	0	0	67,6	53,8	13,85	0,52	0,45	-
Итого:	26,202	1437,3	1408,66	1408,66	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,202												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	1402,506	91746,13	89604,74	89604,74
23.05.2021	1428,708	93183,43	91013,4	91013,4

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 7:50:18