

#84079#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 6-10, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6996
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272082
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	1,566	54,73	53,48	53,48	24	0	0	70,6	41,3	29,25	0,66	0,32	4,9
25.04.2024	1,384	48,59	47,53	47,53	24	0	0	69,4	40,2	29,14	0,67	0,32	6,4
26.04.2024	1,294	46,28	45,33	45,33	24	0	0	68,1	39,5	28,53	0,68	0,31	7,8
27.04.2024	1,079	36,48	35,75	35,75	24	0	0	68	37,9	30,16	0,69	0,3	12,1
28.04.2024	0,867	29,19	28,57	28,57	24	0	0	68,6	38,3	30,33	0,7	0,3	14,6
29.04.2024	0,771	24,72	24,15	24,15	24	0	0	69,9	38	31,91	0,71	0,3	16,9
30.04.2024	0,778	26,55	25,95	25,95	24	0	0	71,1	41,2	29,89	0,68	0,29	16,1
01.05.2024	0,575	18,74	18,34	18,34	24	0	0	69,8	38,6	31,18	0,52	0,23	-
02.05.2024	0,775	48,71	47,62	47,62	24	0	0	70,6	54,4	16,28	0,5	0,22	-
03.05.2024	0,816	90,59	88,38	88,38	24	0	0	73,9	64,7	9,18	0,5	0,22	-
04.05.2024	1,028	80,51	78,85	78,85	24	0	0	68	55	12,97	0,5	0,22	-
05.05.2024	0,806	87	85,13	85,13	24	0	0	68,9	59,5	9,43	0,63	0,35	-
06.05.2024	0,472	47,35	46,34	46,34	24	0	0	68,8	58,7	10,08	0,74	0,44	-
07.05.2024	0,671	46,07	45,08	45,08	24	0	0	68,7	53,8	14,83	0,74	0,44	-
08.05.2024	0,762	45,52	44,55	44,55	24	0	0	68,5	51,5	17,07	0,74	0,44	-
09.05.2024	0,638	44,91	43,95	43,95	24	0	0	68,8	54,4	14,44	0,74	0,44	-
10.05.2024	0,716	58,33	57,11	57,11	24	0	0	68,9	56,4	12,49	0,74	0,44	-
11.05.2024	0,58	39,96	39,12	39,12	24	0	0	68,4	53,6	14,76	0,74	0,44	-
12.05.2024	0,844	40,61	39,77	39,77	24	0	0	68,2	47	21,17	0,74	0,44	-
13.05.2024	0,894	60,98	59,69	59,69	24	0	0	69	54,1	14,92	0,74	0,44	-
14.05.2024	0,916	75,17	73,55	73,55	24	0	0	69,3	56,8	12,42	0,74	0,44	-
15.05.2024	0,837	71,38	69,86	69,86	22	2	1	68,8	56,8	11,94	0,74	0,44	-
16.05.2024	0,927	76,84	75,17	75,17	24	0	0	69,2	56,9	12,31	0,74	0,44	-
17.05.2024	0,966	78,84	77,17	77,17	24	0	0	69,3	56,8	12,49	0,74	0,44	-
18.05.2024	0,877	79,55	77,78	77,78	24	0	0	69,7	58,5	11,19	0,74	0,44	-
19.05.2024	0,686	77,03	75,4	75,4	24	0	0	69,2	60,2	9,04	0,74	0,44	-
20.05.2024	0,825	77,24	75,6	75,6	24	0	0	69,6	58,8	10,87	0,74	0,44	-
21.05.2024	0,805	79,53	77,83	77,83	24	0	0	69,6	59,3	10,29	0,74	0,44	-
22.05.2024	0,765	79,13	77,4	77,4	24	0	0	69,9	60	9,84	0,74	0,44	-
23.05.2024	0,753	80,16	78,43	78,43	24	0	0	69,3	59,8	9,55	0,74	0,44	-
Итого:	25,673	1750,69	1712,88	1712,88	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,673												

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	2605,654	142894,78	139564,82	139564,82
23.05.2024	2631,327	144645,47	141277,7	141277,7

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.05.2024 7:31:26