

#130855#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Генерала Соммера 6-10, Калининград
4402
6996
ВКТ-7
00272082
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,655	59,27	57,97	57,97	24	0	0	70,3	59,1	11,19	0,84	0,44	-
25.04.2025	0,5	33,06	32,37	32,37	24	0	0	69,8	54,5	15,31	0,85	0,44	-
26.04.2025	0,438	27,04	26,48	26,48	24	0	0	69,9	53,5	16,42	0,84	0,44	-
27.04.2025	0,605	33,55	32,81	32,81	24	0	0	69,6	51,3	18,3	0,85	0,44	-
28.04.2025	0,613	38,57	37,77	37,77	24	0	0	69,9	53,9	16,07	0,85	0,44	-
29.04.2025	0,855	69,82	68,28	68,28	24	0	0	70,5	58	12,44	0,85	0,44	-
30.04.2025	0,959	69,59	68,03	68,03	24	0	0	70,7	56,7	14,02	0,86	0,44	-
01.05.2025	0,602	42,94	41,99	41,99	24	0	0	70,4	56,1	14,29	0,86	0,44	-
02.05.2025	0,833	76,41	74,71	74,71	24	0	0	70,2	59,1	11,06	0,84	0,43	-
03.05.2025	0,593	58,45	57,24	57,24	21	3	1	67,6	57,4	10,27	0,86	0,44	-
04.05.2025	0,824	60,7	59,35	59,35	24	0	0	70,6	56,8	13,82	0,86	0,44	-
05.05.2025	0,588	37,06	36,26	36,26	24	0	0	70	53,9	16,16	0,84	0,45	-
06.05.2025	0,593	45,68	44,78	44,78	24	0	0	66	52,8	13,17	0,85	0,45	-
07.05.2025	0,299	13,58	13,3	13,3	24	0	0	68,8	46,3	22,44	0,85	0,45	-
08.05.2025	0,604	33,29	32,55	32,55	24	0	0	70,9	52,4	18,51	0,85	0,45	-
09.05.2025	0,529	24,88	24,37	24,37	24	0	0	70,2	48,5	21,69	0,85	0,45	-
10.05.2025	0,567	40,54	39,63	39,63	24	0	0	71,6	57,4	14,18	0,85	0,45	-
11.05.2025	0,771	41,74	40,8	40,8	24	0	0	70,7	51,9	18,82	0,85	0,45	-
12.05.2025	0,787	49,09	47,96	47,96	24	0	0	71,4	55	16,36	0,85	0,45	-
13.05.2025	0,581	47,37	46,29	46,29	24	0	0	71	58,5	12,49	0,84	0,45	-
14.05.2025	0,766	55,01	53,76	53,76	24	0	0	70,9	56,8	14,14	0,84	0,45	-
15.05.2025	0,448	26,35	25,8	25,8	24	0	0	69,3	52	17,26	0,84	0,45	-
16.05.2025	0,412	22,48	22,02	22,02	24	0	0	69,3	50,6	18,74	0,84	0,45	-
17.05.2025	0,73	39,7	38,85	38,85	24	0	0	70,4	51,7	18,67	0,84	0,45	-
18.05.2025	0,452	21,85	21,41	21,41	24	0	0	69,4	48,4	21,01	0,84	0,45	-
19.05.2025	0,696	51,78	50,66	50,66	24	0	0	70,1	56,4	13,64	0,84	0,46	-
20.05.2025	0,469	46,31	45,3	45,3	24	0	0	70,9	60,6	10,31	0,83	0,46	-
21.05.2025	0,603	57,17	55,89	55,89	24	0	0	70,6	59,8	10,72	0,83	0,46	-
22.05.2025	0,721	56,16	54,93	54,93	24	0	0	70,6	57,5	13,07	0,83	0,46	-
23.05.2025	0,653	52,84	51,67	51,67	24	0	0	70,4	57,8	12,61	0,84	0,46	-
Итого:	18,746	1332,28	1303,23	1303,23	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,746												

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	3036,306	166732,82	162867,21	162867,21
23.05.2025	3055,052	168065,1	164170,44	164170,44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 12:07:37