

#11406#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 6-10, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6996
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272082
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,926	62,52	61,25	61,25	24	0	0	67	51,8	15,16	0,52	0,45	16
25.05.2021	0,985	69,35	67,95	67,95	24	0	0	67,1	52,5	14,52	0,52	0,45	-
26.05.2021	0,817	65,53	64,23	64,23	24	0	0	66,8	54,1	12,72	0,52	0,45	-
27.05.2021	0,81	65,16	63,85	63,85	24	0	0	67	54,3	12,69	0,52	0,45	-
28.05.2021	0,873	59,47	58,28	58,28	24	0	0	66,7	51,8	14,97	0,53	0,45	11
29.05.2021	1,072	64,79	63,44	63,44	24	0	0	68	51,1	16,92	0,53	0,45	12,3
30.05.2021	0,938	77,75	76,03	76,03	24	0	0	69,9	57,6	12,32	0,53	0,45	-
31.05.2021	1,079	82,15	80,35	80,35	24	0	0	69,8	56,4	13,44	0,53	0,44	16
01.06.2021	0,907	85,38	83,54	83,54	24	0	0	69,5	58,7	10,85	0,49	0,42	-
02.06.2021	0,533	65,92	64,54	64,54	24	0	0	68	59,9	8,17	0,55	0,43	-
03.06.2021	0,813	98,71	96,5	96,5	24	0	0	70,3	61,9	8,41	0,55	0,43	15
04.06.2021	0,939	107,22	104,83	104,83	24	0	0	70,4	61,5	8,92	0,55	0,43	-
05.06.2021	1,063	108,19	105,81	105,81	24	0	0	70,3	60,3	10,04	0,56	0,43	13,4
06.06.2021	0,977	110,4	107,95	107,95	24	0	0	70,6	61,5	9,02	0,56	0,43	22
07.06.2021	0,946	104,79	102,46	102,46	24	0	0	70,2	61	9,21	0,55	0,43	-
08.06.2021	0,865	104,04	101,74	101,74	24	0	0	70	61,6	8,47	0,55	0,43	18,8
09.06.2021	0,779	96,29	94,32	94,32	24	0	0	67,4	59,1	8,26	0,55	0,43	21
10.06.2021	0,924	98,88	96,78	96,78	24	0	0	68,4	58,9	9,55	0,55	0,43	-
11.06.2021	0,727	102,74	100,58	100,58	24	0	0	68,2	61	7,22	0,55	0,43	-
12.06.2021	0,891	93,07	91,18	91,18	24	0	0	66,7	56,9	9,78	0,55	0,43	-
13.06.2021	1,073	93,29	91,39	91,39	24	0	0	67,2	55,5	11,73	0,55	0,43	-
14.06.2021	0,889	94,88	92,93	92,93	24	0	0	67,6	58	9,53	0,54	0,43	-
15.06.2021	0,97	114,19	111,96	111,96	24	0	0	65,4	56,8	8,66	0,55	0,43	-
16.06.2021	1,156	96,67	94,67	94,67	24	0	0	67,3	55,2	12,17	0,55	0,43	-
17.06.2021	0,666	95,42	93,47	93,47	24	0	0	67,4	60,3	7,09	0,55	0,43	-
18.06.2021	0,87	95,29	93,32	93,32	24	0	0	67,5	58,2	9,31	0,56	0,43	-
19.06.2021	0,714	83,51	81,77	81,77	24	0	0	67,9	59,1	8,72	0,56	0,43	-
20.06.2021	0,733	97,45	95,41	95,41	24	0	0	68,3	60,6	7,67	0,56	0,43	-
21.06.2021	0,746	95,4	93,42	93,42	24	0	0	67,8	59,8	7,97	0,56	0,43	-
22.06.2021	0,81	100,65	98,56	98,56	24	0	0	67,5	59,3	8,2	0,56	0,43	-
23.06.2021	0,712	102,84	100,77	100,77	24	0	0	66,7	59,6	7,05	0,56	0,43	-
Итого:	27,203	2791,94	2733,28	2733,28	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,203												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	1428,708	93183,43	91013,4	91013,4
23.06.2021	1455,911	95975,37	93746,68	93746,68

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 8:03:27