

#11407#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 6-10, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6996
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272082
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,699	104,67	102,49	102,49	24	0	0	67,8	61	6,8	0,56	0,43	-
25.06.2021	0,754	106,47	104,27	104,27	24	0	0	67,8	60,6	7,2	0,56	0,43	-
26.06.2021	0,869	106,58	104,36	104,36	24	0	0	67,9	59,6	8,31	0,56	0,43	-
27.06.2021	0,909	107,98	105,7	105,7	24	0	0	68,4	59,8	8,59	0,56	0,43	-
28.06.2021	0,897	105,22	103,05	103,05	24	0	0	67,7	59	8,68	0,55	0,44	-
29.06.2021	0,794	92,99	91,07	91,07	24	0	0	67,6	58,8	8,72	0,52	0,45	-
30.06.2021	0,59	127,49	125,35	125,35	24	0	0	60,2	55,5	4,72	0,54	0,44	-
01.07.2021	0,798	92,09	90,13	90,13	24	0	0	68,7	59,8	8,83	0,53	0,44	-
02.07.2021	0,786	103,27	101,09	101,09	24	0	0	68,7	60,9	7,77	0,53	0,44	-
03.07.2021	0,802	90,71	88,8	88,8	24	0	0	68,4	59,4	9,04	0,53	0,44	-
04.07.2021	0,675	89,66	87,79	87,79	24	0	0	68,3	60,6	7,68	0,53	0,44	-
05.07.2021	0,673	88,09	86,25	86,25	24	0	0	68,2	60,4	7,79	0,53	0,44	-
06.07.2021	0,704	90,41	88,54	88,54	24	0	0	67,6	59,7	7,92	0,53	0,44	-
07.07.2021	0,58	85,89	84,09	84,09	24	0	0	67,6	60,7	6,89	0,53	0,44	-
08.07.2021	0,788	89,72	87,88	87,88	24	0	0	67,5	58,5	8,96	0,53	0,44	-
09.07.2021	0,708	86,33	84,56	84,56	24	0	0	67,1	58,8	8,35	0,53	0,44	-
10.07.2021	0,689	89,07	87,24	87,24	24	0	0	67,5	59,6	7,89	0,53	0,44	-
11.07.2021	0,656	113,14	110,84	110,84	24	0	0	66,9	61	5,93	0,53	0,44	-
12.07.2021	0,65	87,98	86,14	86,14	24	0	0	67,8	60,2	7,53	0,53	0,44	-
13.07.2021	0,529	85,24	83,49	83,49	24	0	0	67,4	61	6,33	0,53	0,44	-
14.07.2021	0,544	79,55	77,92	77,92	24	0	0	67,6	60,6	6,94	0,53	0,44	-
15.07.2021	0,573	88,95	87,11	87,11	24	0	0	67,2	60,7	6,57	0,54	0,44	-
16.07.2021	0,629	88,88	87,06	87,06	24	0	0	67,2	60	7,2	0,53	0,44	-
17.07.2021	0,562	100,14	98,24	98,24	24	0	0	64,2	58,5	5,71	0,53	0,44	-
18.07.2021	0,634	87,36	85,61	85,61	24	0	0	67,1	59,7	7,38	0,53	0,44	-
19.07.2021	0,516	84,07	82,35	82,35	24	0	0	67	60,8	6,26	0,53	0,44	-
20.07.2021	0,57	84,81	83,08	83,08	24	0	0	67,4	60,5	6,83	0,54	0,44	-
21.07.2021	0,519	85,82	84,1	84,1	24	0	0	67,2	61	6,19	0,54	0,44	-
22.07.2021	0,568	88,68	86,91	86,91	24	0	0	67,3	60,8	6,52	0,54	0,44	-
23.07.2021	0,58	86,43	84,67	84,67	24	0	0	67,1	60,2	6,85	0,53	0,44	-
Итого:	20,245	2817,69	2760,18	2760,18	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,245												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	1455,911	95975,37	93746,68	93746,68
23.07.2021	1476,156	98793,06	96506,86	96506,86

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2021 7:44:05