

#11395#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 6-10, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6996
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272082
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2022 | 0,21 | 7,97 | 7,79 | 7,79 | 24 | 0 | 0 | 67 | 39,8 | 27,21 | 0,6 | 0,42 | - |
| 25.06.2022 | 0,198 | 6,71 | 6,57 | 6,57 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 36,5 | 29,81 | 0,6 | 0,42 | - |
| 26.06.2022 | 0,187 | 7,13 | 6,99 | 6,99 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 39,5 | 26,81 | 0,56 | 0,41 | - |
| 27.06.2022 | 0,185 | 7,01 | 6,87 | 6,87 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 38,4 | 26,58 | 0,6 | 0,42 | - |
| 28.06.2022 | 0,158 | 6,14 | 6,02 | 6,02 | 24 | 0 | 0 | 65 | 38,5 | 26,51 | 0,6 | 0,43 | - |
| 29.06.2022 | 0,196 | 8,2 | 8,06 | 8,06 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 42,5 | 24,22 | 0,59 | 0,43 | - |
| 30.06.2022 | 0,2 | 7,82 | 7,68 | 7,68 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 39,8 | 26,14 | 0,59 | 0,43 | - |
| 01.07.2022 | 0,203 | 7,75 | 7,55 | 7,55 | 24 | 0 | 0 | 66 | 38,9 | 27,09 | 0,59 | 0,43 | - |
| 02.07.2022 | 0,204 | 7,33 | 7,19 | 7,19 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 37,3 | 28,3 | 0,59 | 0,43 | - |
| 03.07.2022 | 0,203 | 7,84 | 7,67 | 7,67 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 40 | 26,17 | 0,59 | 0,43 | - |
| 04.07.2022 | 0,199 | 7,28 | 7,12 | 7,12 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 37,5 | 28,07 | 0,59 | 0,43 | - |
| 05.07.2022 | 0,187 | 33,41 | 32,7 | 32,7 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 63,2 | 5,67 | 0,59 | 0,43 | - |
| 06.07.2022 | 0,194 | 7,22 | 7,07 | 7,07 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 37,4 | 28,01 | 0,59 | 0,43 | - |
| 07.07.2022 | 0,208 | 8,37 | 8,2 | 8,2 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 40,2 | 25,39 | 0,59 | 0,43 | - |
| 08.07.2022 | 0,196 | 7,7 | 7,53 | 7,53 | 24 | 0 | 0 | 64,3 | 38,5 | 25,8 | 0,59 | 0,43 | - |
| 09.07.2022 | 0,215 | 8,26 | 8,08 | 8,08 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 37,5 | 26,82 | 0,59 | 0,43 | - |
| 10.07.2022 | 0,186 | 7,59 | 7,44 | 7,44 | 24 | 0 | 0 | 64 | 38,7 | 25,29 | 0,4 | 0,3 | - |
| 11.07.2022 | 0,131 | 7,77 | 7,64 | 7,64 | 24 | 0 | 0 | 60,2 | 43 | 17,22 | 0,59 | 0,43 | - |
| 12.07.2022 | 0,204 | 8,69 | 8,54 | 8,54 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 40,6 | 23,91 | 0,6 | 0,43 | - |
| 13.07.2022 | 0,219 | 8,1 | 7,92 | 7,92 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 37,4 | 27,31 | 0,6 | 0,43 | - |
| 14.07.2022 | 0,237 | 8,59 | 8,43 | 8,43 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 36,4 | 28,13 | 0,6 | 0,43 | - |
| 15.07.2022 | 0,223 | 8,45 | 8,27 | 8,27 | 24 | 0 | 0 | 64,2 | 37,4 | 26,81 | 0,6 | 0,43 | - |
| 16.07.2022 | 0,215 | 9,1 | 8,91 | 8,91 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 40,4 | 24,23 | 0,6 | 0,43 | - |
| 17.07.2022 | 0,229 | 9,94 | 9,75 | 9,75 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 41,5 | 23,44 | 0,6 | 0,43 | - |
| 18.07.2022 | 0,199 | 9,38 | 9,2 | 9,2 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 42,6 | 22,01 | 0,6 | 0,43 | - |
| 19.07.2022 | 0,242 | 8,96 | 8,8 | 8,8 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 37 | 27,5 | 0,6 | 0,43 | - |
| 20.07.2022 | 0,193 | 7,9 | 7,73 | 7,73 | 24 | 0 | 0 | 64 | 39,2 | 24,77 | 0,6 | 0,43 | - |
| 21.07.2022 | 0,238 | 9,32 | 9,14 | 9,14 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 38,9 | 25,72 | 0,6 | 0,43 | - |
| 22.07.2022 | 0,173 | 7,7 | 7,56 | 7,56 | 24 | 0 | 0 | 64,3 | 41,2 | 23,06 | 0,6 | 0,43 | - |
| 23.07.2022 | 0,211 | 9,29 | 9,12 | 9,12 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 41,3 | 23,13 | 0,6 | 0,43 | - |
| Итого: | 6,043 | 266,92 | 261,54 | 261,54 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 6,043 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.06.2022 | 1859,079 | 115194,58 | 112524,65 | 112524,65 |
| 23.07.2022 | 1865,122 | 115461,5 | 112786,19 | 112786,19 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 8:00:23