

# #11403#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Генерала Соммера 6-10, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 6996  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272082  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,208	8,2	8,02	8,02	24	0	0	66,4	40,8	25,59	0,68	0,45	-
25.06.2023	0,242	8,97	8,77	8,77	24	0	0	66,1	38,5	27,65	0,68	0,45	-
26.06.2023	0,214	8,14	7,96	7,96	24	0	0	66,3	39,3	27,05	0,68	0,45	-
27.06.2023	0,226	7,87	7,69	7,69	24	0	0	66,1	36,8	29,31	0,68	0,45	-
28.06.2023	0,243	14,37	14,1	14,1	24	0	0	63,3	46,1	17,21	0,67	0,46	-
29.06.2023	0,239	20,54	20,21	20,21	24	0	0	59,8	48	11,85	0,68	0,46	-
30.06.2023	0,227	8,16	7,98	7,98	24	0	0	66,4	37,7	28,78	0,68	0,46	-
01.07.2023	0,286	9,22	9,04	9,04	24	0	0	66,7	34,9	31,86	0,68	0,46	-
02.07.2023	0,256	9,23	9,03	9,03	24	0	0	66,7	38,5	28,23	0,68	0,46	-
03.07.2023	0,251	8,99	8,81	8,81	24	0	0	66,4	38	28,44	0,68	0,46	-
04.07.2023	0,226	7,95	7,78	7,78	24	0	0	66,1	36,8	29,3	0,68	0,46	-
05.07.2023	0,267	9,26	9,06	9,06	24	0	0	66,6	37,2	29,4	0,68	0,46	-
06.07.2023	0,247	8,18	8	8	24	0	0	66,4	35,6	30,72	0,68	0,46	-
07.07.2023	0,246	8,53	8,34	8,34	24	0	0	65,9	36,5	29,4	0,68	0,46	-
08.07.2023	0,251	9,17	8,97	8,97	24	0	0	66,3	38,3	27,97	0,68	0,46	-
09.07.2023	0,244	8,11	7,93	7,93	24	0	0	66,5	35,9	30,59	0,68	0,46	-
10.07.2023	0,172	6,38	6,25	6,25	24	0	0	66,3	38,7	27,64	0,68	0,45	-
11.07.2023	0,234	8,73	8,55	8,55	24	0	0	66,3	39	27,33	0,67	0,44	-
12.07.2023	0,198	7,26	7,1	7,1	24	0	0	66	37,8	28,14	0,66	0,44	-
13.07.2023	0,285	16,96	16,67	16,67	24	0	0	61,8	44,8	17,05	0,67	0,44	-
14.07.2023	0,222	8,25	8,08	8,08	24	0	0	66,3	38,6	27,75	0,67	0,44	-
15.07.2023	0,231	7,97	7,8	7,8	24	0	0	66,1	36,4	29,71	0,67	0,44	-
16.07.2023	0,252	8,42	8,26	8,26	24	0	0	66,2	35,5	30,68	0,67	0,44	-
17.07.2023	0,253	8,76	8,57	8,57	24	0	0	66,1	36,5	29,58	0,67	0,44	-
18.07.2023	0,226	7,89	7,72	7,72	24	0	0	66	36,4	29,56	0,67	0,44	-
19.07.2023	0,241	8,21	8,02	8,02	24	0	0	65,9	36,3	29,61	0,67	0,44	-
20.07.2023	0,222	7,77	7,58	7,58	24	0	0	65,7	36,6	29,12	0,68	0,44	-
21.07.2023	0,243	9,02	8,85	8,85	24	0	0	66,6	38,8	27,86	0,68	0,44	-
22.07.2023	0,242	9,08	8,9	8,9	24	0	0	66,6	39,5	27,08	0,68	0,44	-
23.07.2023	0,269	9,32	9,13	9,13	24	0	0	66,4	37,1	29,3	0,68	0,44	-
Итого:	7,163	278,91	273,17	273,17	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,163												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	2238,688	128853,93	125853,59	125853,59
23.07.2023	2245,851	129132,84	126126,76	126126,76

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 7:49:09