

#90623#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 6-10, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6996
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272082
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,608	79	77,28	77,28	24	0	0	69,7	61,9	7,79	0,76	0,44	-
25.06.2024	0,749	80,04	78,29	78,29	24	0	0	69,8	60,2	9,55	0,76	0,44	-
26.06.2024	0,648	79,32	77,58	77,58	24	0	0	69,9	61,6	8,26	0,74	0,44	-
27.06.2024	0,597	69,75	68,23	68,23	24	0	0	69,9	61,2	8,69	0,74	0,45	-
28.06.2024	0,564	71,81	70,23	70,23	24	0	0	69,7	61,7	8	0,74	0,45	-
29.06.2024	0,564	73,06	71,45	71,45	24	0	0	69,8	62	7,85	0,74	0,45	-
30.06.2024	0,62	78,3	76,59	76,59	24	0	0	70	61,9	8,04	0,74	0,45	-
01.07.2024	0,671	75,68	74,04	74,04	24	0	0	69,9	60,9	9,01	0,75	0,45	-
02.07.2024	0,478	66,23	64,76	64,76	24	0	0	70	62,7	7,34	0,74	0,45	-
03.07.2024	0,582	68,73	67,22	67,22	24	0	0	69,8	61,2	8,62	0,74	0,45	-
04.07.2024	0,666	69,02	67,49	67,49	24	0	0	70	60,1	9,82	0,75	0,45	-
05.07.2024	0,538	69,29	67,77	67,77	24	0	0	69,6	61,8	7,87	0,75	0,45	-
06.07.2024	0,652	71,92	70,36	70,36	24	0	0	69,6	60,4	9,23	0,75	0,45	-
07.07.2024	0,577	71,37	69,82	69,82	24	0	0	69,9	61,6	8,24	0,76	0,45	-
08.07.2024	0,702	84,95	83,13	83,13	24	0	0	68,6	60,3	8,38	0,77	0,45	-
09.07.2024	0,593	85,28	83,44	83,44	24	0	0	70	62,9	7,04	0,77	0,45	-
10.07.2024	0,624	79,07	77,36	77,36	24	0	0	69,6	61,7	7,95	0,77	0,44	-
11.07.2024	0,596	84,87	83	83	24	0	0	69,9	62,8	7,1	0,77	0,44	-
12.07.2024	0,621	84,32	82,47	82,47	24	0	0	69,9	62,4	7,47	0,77	0,45	-
13.07.2024	0,547	82,87	81,07	81,07	24	0	0	69,7	63	6,7	0,77	0,45	-
14.07.2024	0,584	82,36	80,55	80,55	24	0	0	69,7	62,5	7,19	0,77	0,45	-
15.07.2024	0,518	72,51	70,91	70,91	22	2	1	69,8	62,5	7,25	0,77	0,45	-
16.07.2024	0,658	80,02	78,29	78,29	24	0	0	69,8	61,5	8,33	0,77	0,44	-
17.07.2024	0,559	84,34	82,5	82,5	24	0	0	69,9	63,2	6,7	0,77	0,44	-
18.07.2024	0,594	83,11	81,33	81,33	24	0	0	69,2	62	7,25	0,77	0,44	-
19.07.2024	0,632	82,92	81,12	81,12	24	0	0	69,2	61,5	7,73	0,78	0,44	-
20.07.2024	0,576	85,17	83,33	83,33	24	0	0	69,8	63	6,84	0,78	0,44	-
21.07.2024	0,594	84,2	82,35	82,35	24	0	0	69,9	62,7	7,13	0,77	0,44	-
22.07.2024	0,617	82,9	81,07	81,07	24	0	0	69,7	62,2	7,53	0,78	0,44	-
23.07.2024	0,488	78,71	76,98	76,98	24	0	0	69,7	63,4	6,26	0,77	0,44	-
Итого:	18,017	2341,12	2290,01	2290,01	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,017												

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	2652,133	147092,22	143671,28	143671,28
23.07.2024	2670,15	149433,34	145961,29	145961,29

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.07.2024 7:17:11