

#28705#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 6-10, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6996
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272082
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,231	7,87	7,7	7,7	24	0	0	66	35,9	30,06	0,68	0,44	-
25.07.2023	0,233	8,76	8,59	8,59	24	0	0	66,2	39,1	27,07	0,68	0,44	-
26.07.2023	0,267	8,82	8,63	8,63	24	0	0	66,4	35,2	31,15	0,68	0,44	-
27.07.2023	0,257	8,58	8,4	8,4	24	0	0	66,1	35,6	30,49	0,68	0,44	-
28.07.2023	0,219	8,11	7,93	7,93	24	0	0	65,9	38,4	27,58	0,68	0,44	-
29.07.2023	0,198	7,14	6,98	6,98	24	0	0	65,6	37,1	28,56	0,68	0,44	-
30.07.2023	0,273	9,31	9,13	9,13	24	0	0	66,5	36,8	29,77	0,69	0,44	-
31.07.2023	0,265	8,87	8,69	8,69	24	0	0	66,1	35,6	30,54	0,7	0,45	-
01.08.2023	0,262	8,62	8,43	8,43	24	0	0	66,3	35,1	31,21	0,49	0,34	-
02.08.2023	0,029	1,66	1,66	1,66	24	0	0	56,1	37,4	18,66	0,44	0,29	-
03.08.2023	0	0,1	0,1	0,1	24	0	0	35,9	25	10,95	0,55	0,36	-
04.08.2023	0,182	21,15	20,88	20,88	24	0	0	49,6	40,8	8,8	0,61	0,41	-
05.08.2023	0,195	7,5	7,35	7,35	24	0	0	64,4	37,9	26,53	0,61	0,4	-
06.08.2023	0,215	8,16	8,01	8,01	24	0	0	64,5	37,5	26,97	0,6	0,41	-
07.08.2023	0,196	8,39	8,23	8,23	24	0	0	63,2	39,8	23,45	0,6	0,41	-
08.08.2023	0,25	9,15	8,96	8,96	24	0	0	64,7	36,6	28,04	0,6	0,41	-
09.08.2023	0,224	8,4	8,23	8,23	24	0	0	65	37,7	27,27	0,6	0,41	-
10.08.2023	0,228	8,88	8,71	8,71	24	0	0	64,9	39,1	25,75	0,6	0,41	-
11.08.2023	0,252	9,63	9,42	9,42	24	0	0	64,7	37,6	27,18	0,6	0,41	-
12.08.2023	0,255	9,63	9,44	9,44	24	0	0	64,6	37,5	27,07	0,6	0,41	-
13.08.2023	0,247	8,96	8,79	8,79	24	0	0	64,6	36,3	28,36	0,6	0,41	-
14.08.2023	0,231	8,38	8,21	8,21	24	0	0	65	37	28,05	0,62	0,43	-
15.08.2023	0,226	27,09	26,78	26,78	24	0	0	50,6	42,2	8,4	0,69	0,44	-
16.08.2023	0,226	8,59	8,41	8,41	24	0	0	65	37,9	27,13	0,7	0,44	-
17.08.2023	0,221	7,92	7,75	7,75	24	0	0	66,9	38,4	28,51	0,69	0,44	-
18.08.2023	0,268	8,51	8,32	8,32	24	0	0	66,9	34,4	32,47	0,69	0,44	-
19.08.2023	0,237	8,1	7,93	7,93	24	0	0	67,8	37,9	29,93	0,69	0,44	-
20.08.2023	0,211	7,15	6,99	6,99	24	0	0	68,4	38,2	30,24	0,69	0,44	-
21.08.2023	0,192	6,65	6,5	6,5	24	0	0	67,1	37,1	29,96	0,69	0,44	-
22.08.2023	0,255	8,99	8,78	8,78	24	0	0	68,4	39,2	29,14	0,69	0,44	-
23.08.2023	0,202	7,29	7,14	7,14	24	0	0	66,2	38	28,16	0,68	0,44	-
Итого:	6,747	276,36	271,07	271,07	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,747												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	2245,851	129132,84	126126,76	126126,76
23.08.2023	2252,598	129409,2	126397,83	126397,83

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 15:08:38