

#92836#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Генерала Соммера 6-10, Калининград
4402
6996
ВКТ-7
00272082
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,512	83,3	81,5	81,5	24	0	0	69,8	63,6	6,23	0,78	0,44	-
25.07.2024	0,719	86,71	84,84	84,84	24	0	0	69,9	61,5	8,43	0,78	0,44	-
26.07.2024	0,517	82,58	80,78	80,78	24	0	0	69,7	63,4	6,34	0,78	0,44	-
27.07.2024	0,581	87,23	85,34	85,34	24	0	0	69,7	62,9	6,76	0,77	0,44	-
28.07.2024	0,599	80,16	78,42	78,42	24	0	0	69,5	61,9	7,56	0,77	0,44	-
29.07.2024	0,505	82,15	80,34	80,34	24	0	0	69,6	63,3	6,24	0,77	0,44	-
30.07.2024	0,538	81,97	80,19	80,19	24	0	0	69,2	62,5	6,67	0,77	0,44	-
31.07.2024	0,617	81,66	79,89	79,89	24	0	0	69,6	62	7,67	0,76	0,43	-
01.08.2024	0,557	73,39	71,8	71,8	24	0	0	69,5	61,8	7,67	0,78	0,44	-
02.08.2024	0,622	83,58	81,76	81,76	24	0	0	69,7	62,2	7,53	0,77	0,44	-
03.08.2024	0,509	85,92	84,05	84,05	24	0	0	69,5	63,5	6,03	0,77	0,44	-
04.08.2024	0,547	82,33	80,54	80,54	24	0	0	69,8	63	6,74	0,77	0,44	-
05.08.2024	0,742	86,48	84,6	84,6	24	0	0	69,6	60,9	8,72	0,71	0,43	-
06.08.2024	0,393	52,17	51,05	51,05	24	0	0	68,6	60,9	7,69	0,66	0,42	-
07.08.2024	0,343	33,75	33,07	33,07	24	0	0	68	57,6	10,34	0,66	0,42	-
08.08.2024	0,323	34,46	33,76	33,76	24	0	0	68	58,4	9,57	0,66	0,42	-
09.08.2024	0,289	33,22	32,54	32,54	24	0	0	68	59,1	8,91	0,66	0,42	-
10.08.2024	0,398	36,61	35,87	35,87	24	0	0	68	57	10,96	0,66	0,42	-
11.08.2024	0,299	33,41	32,72	32,72	24	0	0	67,7	58,5	9,2	0,66	0,42	-
12.08.2024	0,338	33,85	33,13	33,13	24	0	0	68,2	58	10,18	0,66	0,42	-
13.08.2024	0,275	31,64	30,99	30,99	24	0	0	68,1	59,3	8,82	0,66	0,42	-
14.08.2024	0,313	32,2	31,5	31,5	24	0	0	68	58,1	9,93	0,66	0,42	-
15.08.2024	0,303	33,33	32,61	32,61	24	0	0	68,5	59,2	9,28	0,66	0,42	-
16.08.2024	0,365	35,45	34,69	34,69	24	0	0	68,5	58	10,49	0,66	0,42	-
17.08.2024	0,306	34,43	33,71	33,71	24	0	0	68,2	59,2	9,05	0,66	0,42	-
18.08.2024	0,322	35,91	35,16	35,16	24	0	0	68,4	59,3	9,15	0,66	0,42	-
19.08.2024	0,372	36,62	35,82	35,82	24	0	0	68,5	58,2	10,34	0,66	0,42	-
20.08.2024	0,318	33,64	32,95	32,95	24	0	0	68,3	58,6	9,64	0,66	0,42	-
21.08.2024	0,311	33,36	32,68	32,68	24	0	0	68,2	58,7	9,52	0,7	0,44	-
22.08.2024	0,365	44,41	43,47	43,47	24	0	0	68,7	60,4	8,37	0,71	0,4	-
23.08.2024	0,341	43,69	42,73	42,73	16	8	1	70	62	7,95	0,78	0,46	-
Итого:	13,539	1729,61	1692,5	1692,5	736	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,539												

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч736

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	2670,15	149433,34	145961,29	145961,29
23.08.2024	2683,689	151162,95	147653,79	147653,79

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2024 13:31:41