

#95177#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 6-10, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6996
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272082
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,602	80,68	78,91	78,91	24	0	0	69,9	62,4	7,56	0,79	0,46	-
25.08.2024	0,649	84,15	82,31	82,31	24	0	0	69,9	62	7,83	0,79	0,47	-
26.08.2024	0,564	76,64	74,97	74,97	24	0	0	70	62,5	7,47	0,78	0,48	-
27.08.2024	0,58	67,55	66,08	66,08	24	0	0	69,6	60,9	8,71	0,78	0,48	-
28.08.2024	0,549	67	65,55	65,55	24	0	0	69,7	61,3	8,34	0,78	0,48	-
29.08.2024	0,609	69,94	68,39	68,39	24	0	0	70,1	61,2	8,85	0,78	0,45	-
30.08.2024	0,433	75,12	73,48	73,48	22	2	1	70	64,2	5,84	0,78	0,44	-
31.08.2024	0,584	86,34	84,46	84,46	24	0	0	69,8	62,9	6,87	0,78	0,44	-
01.09.2024	0,531	85,57	83,71	83,71	24	0	0	69,8	63,5	6,29	0,78	0,44	-
02.09.2024	0,6	78,15	76,44	76,44	24	0	0	69,5	61,7	7,79	0,77	0,45	-
03.09.2024	0,56	75,46	73,82	73,82	24	0	0	69,8	62,2	7,52	0,77	0,45	-
04.09.2024	0,511	75,54	73,94	73,94	24	0	0	69,4	62,6	6,87	0,78	0,45	-
05.09.2024	0,579	75,03	73,41	73,41	24	0	0	69,8	61,9	7,81	0,78	0,45	-
06.09.2024	0,619	77,9	76,19	76,19	24	0	0	69,6	61,6	8,05	0,78	0,45	-
07.09.2024	0,538	77,21	75,53	75,53	24	0	0	69,9	62,8	7,09	0,78	0,45	-
08.09.2024	0,619	78,15	76,47	76,47	24	0	0	69,5	61,5	8,03	0,77	0,45	-
09.09.2024	0,514	74,08	72,46	72,46	24	0	0	69,8	62,7	7,06	0,78	0,45	-
10.09.2024	0,624	75,47	73,81	73,81	24	0	0	69,8	61,4	8,41	0,77	0,45	-
11.09.2024	0,461	72,65	71,11	71,11	24	0	0	68,8	62,3	6,42	0,78	0,45	-
12.09.2024	0,569	71,34	69,8	69,8	24	0	0	69,7	61,6	8,08	0,78	0,45	-
13.09.2024	0,634	74,86	73,22	73,22	24	0	0	69,9	61,3	8,59	0,78	0,45	-
14.09.2024	0,59	74,93	73,29	73,29	24	0	0	69,7	61,7	8,01	0,78	0,45	-
15.09.2024	0,629	77,19	75,51	75,51	24	0	0	69,8	61,6	8,24	0,78	0,45	-
16.09.2024	0,606	78,11	76,39	76,39	24	0	0	69,6	61,7	7,87	0,78	0,45	-
17.09.2024	0,606	76,11	74,48	74,48	24	0	0	69,6	61,6	8,09	0,78	0,45	-
18.09.2024	0,576	75,49	73,87	73,87	24	0	0	69,5	61,7	7,78	0,78	0,45	-
19.09.2024	0,608	76,42	74,76	74,76	24	0	0	69,9	61,8	8,11	0,78	0,45	-
20.09.2024	0,532	74,33	72,72	72,72	24	0	0	69,6	62,4	7,22	0,78	0,45	-
21.09.2024	0,584	75,95	74,32	74,32	24	0	0	69,6	61,8	7,79	0,78	0,45	-
22.09.2024	0,679	75,02	73,41	73,41	24	0	0	69,5	60,3	9,19	0,78	0,45	-
23.09.2024	0,535	73,46	71,86	71,86	24	0	0	70	62,6	7,37	0,78	0,45	-
Итого:	17,874	2355,84	2304,67	2304,67	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,874												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	2683,689	151162,95	147653,79	147653,79
23.09.2024	2701,563	153518,79	149958,46	149958,46

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:54:50