

#148624#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Генерала Соммера 6-10, Калининград

4402

6996

ВКТ-7

00272082

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.09.2025	0,254	23,11	22,72	22,72	24	0	0	62,4	51,3	11,11	0,51	0,48	-
02.09.2025	0,319	24,56	24,11	24,11	24	0	0	62,9	49,6	13,28	0,51	0,47	-
03.09.2025	0,289	24,13	23,68	23,68	24	0	0	62,4	50,2	12,26	0,5	0,48	-
04.09.2025	0,254	19,46	19,1	19,1	24	0	0	63,8	50,6	13,22	0,51	0,49	-
05.09.2025	0,215	14,78	14,51	14,51	24	0	0	65,4	50,5	14,94	0,51	0,5	-
06.09.2025	0,279	16,7	16,36	16,36	24	0	0	66	49	17,02	0,51	0,49	-
07.09.2025	0,234	15,3	14,99	14,99	24	0	0	65,6	50	15,66	0,52	0,48	-
08.09.2025	0,276	17,09	16,74	16,74	24	0	0	65,7	49,2	16,42	0,51	0,49	-
09.09.2025	0,26	16,28	15,94	15,94	24	0	0	65,9	49,6	16,36	0,51	0,49	-
10.09.2025	0,237	14,98	14,67	14,67	24	0	0	65,9	49,8	16,13	0,5	0,5	-
11.09.2025	0,298	18,05	17,7	17,7	24	0	0	65,8	48,8	16,9	0,5	0,5	-
12.09.2025	0,287	17,91	17,57	17,57	24	0	0	66	49,4	16,52	0,51	0,49	-
13.09.2025	0,227	14,88	14,58	14,58	24	0	0	65,7	50,1	15,62	0,51	0,5	-
14.09.2025	0,308	17,53	17,19	17,19	24	0	0	65,9	48	17,9	0,51	0,5	-
15.09.2025	0,265	16,9	16,59	16,59	24	0	0	65,8	49,8	16,01	0,51	0,5	-
16.09.2025	0,23	15,35	15,05	15,05	24	0	0	65,7	50,4	15,34	0,51	0,5	-
17.09.2025	0,303	17,59	17,23	17,23	24	0	0	66,1	48,4	17,69	0,51	0,5	-
18.09.2025	0,393	19,75	19,37	19,37	24	0	0	67	46,7	20,36	0,52	0,5	-
19.09.2025	0,25	15,25	14,97	14,97	24	0	0	66,3	49,5	16,77	0,53	0,49	-
20.09.2025	0,262	16,56	16,23	16,23	24	0	0	65,8	49,7	16,15	0,53	0,49	-
21.09.2025	0,264	15,6	15,28	15,28	24	0	0	66	48,6	17,47	0,53	0,49	-
22.09.2025	0,244	15	14,71	14,71	24	0	0	65,8	49,4	16,48	0,53	0,49	-
23.09.2025	0,218	14,18	13,92	13,92	24	0	0	65,4	49,8	15,53	0,53	0,49	-
Итого:	6,166	400,94	393,21	393,21	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,166												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
31.08.2025	3,631	401,58	396,25	396,25
23.09.2025	9,797	802,52	789,46	789,46

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:43:37