

#99077#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 6-10, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6996
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272082
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2024 | 0,624 | 73,89 | 72,27 | 72,27 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 60,8 | 8,57 | 0,78 | 0,45 | - |
| 25.09.2024 | 0,565 | 73,3 | 71,72 | 71,72 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 61,8 | 7,81 | 0,78 | 0,45 | - |
| 26.09.2024 | 0,578 | 74,76 | 73,13 | 73,13 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 61,8 | 7,83 | 0,78 | 0,45 | - |
| 27.09.2024 | 0,49 | 73,36 | 71,74 | 71,74 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 62,9 | 6,78 | 0,78 | 0,45 | - |
| 28.09.2024 | 0,57 | 64,13 | 62,73 | 62,73 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 60,2 | 9,02 | 0,78 | 0,45 | - |
| 29.09.2024 | 0,576 | 56,12 | 54,95 | 54,95 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 58,8 | 10,44 | 0,78 | 0,45 | - |
| 30.09.2024 | 0,559 | 41,72 | 40,82 | 40,82 | 24 | 0 | 0 | 69 | 55,3 | 13,64 | 0,64 | 0,34 | - |
| 01.10.2024 | 0,281 | 23,35 | 22,93 | 22,93 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 49,1 | 12,24 | 0,53 | 0,24 | - |
| 02.10.2024 | 0,447 | 31,81 | 31,18 | 31,18 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 52,9 | 14,31 | 0,51 | 0,22 | - |
| 03.10.2024 | 0,359 | 25,15 | 24,66 | 24,66 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 52,3 | 14,48 | 0,59 | 0,25 | - |
| 04.10.2024 | 0,683 | 54,96 | 53,82 | 53,82 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 54,8 | 12,63 | 0,58 | 0,25 | - |
| 05.10.2024 | 0,459 | 31,91 | 31,28 | 31,28 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 52 | 14,65 | 0,58 | 0,25 | - |
| 06.10.2024 | 0,642 | 42,15 | 41,27 | 41,27 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 52,3 | 15,48 | 0,64 | 0,25 | - |
| 07.10.2024 | 0,738 | 51,16 | 50,12 | 50,12 | 24 | 0 | 0 | 68 | 53,3 | 14,67 | 0,74 | 0,28 | - |
| 08.10.2024 | 1,012 | 90,44 | 88,54 | 88,54 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 56,8 | 11,35 | 0,76 | 0,3 | - |
| 09.10.2024 | 0,782 | 51,72 | 50,64 | 50,64 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 52,5 | 15,37 | 0,74 | 0,31 | - |
| 10.10.2024 | 0,705 | 26,08 | 25,54 | 25,54 | 24 | 0 | 0 | 68 | 40,4 | 27,62 | 0,73 | 0,31 | - |
| 11.10.2024 | 0,887 | 32,41 | 31,73 | 31,73 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 40,2 | 27,89 | 0,73 | 0,32 | - |
| 12.10.2024 | 1,112 | 42,31 | 41,45 | 41,45 | 24 | 0 | 0 | 68 | 41,2 | 26,81 | 0,73 | 0,32 | - |
| 13.10.2024 | 1,136 | 43,1 | 42,18 | 42,18 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 41,6 | 26,93 | 0,73 | 0,32 | - |
| 14.10.2024 | 1,016 | 36,72 | 35,93 | 35,93 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 40,5 | 28,27 | 0,73 | 0,32 | - |
| 15.10.2024 | 1,07 | 39,79 | 38,91 | 38,91 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 41 | 27,49 | 0,72 | 0,33 | - |
| 16.10.2024 | 1,233 | 49,01 | 48 | 48 | 24 | 0 | 0 | 68 | 42,4 | 25,62 | 0,72 | 0,34 | - |
| 17.10.2024 | 1,357 | 51,4 | 50,29 | 50,29 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 41,8 | 26,9 | 0,72 | 0,34 | - |
| 18.10.2024 | 1,144 | 44,53 | 43,6 | 43,6 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 41,9 | 26,22 | 0,72 | 0,34 | - |
| 19.10.2024 | 1,237 | 46,67 | 45,67 | 45,67 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 41,7 | 27,06 | 0,72 | 0,34 | - |
| 20.10.2024 | 1,197 | 45,44 | 44,48 | 44,48 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 41,4 | 26,9 | 0,73 | 0,33 | - |
| 21.10.2024 | 0,992 | 36,02 | 35,26 | 35,26 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 40 | 28,05 | 0,73 | 0,33 | - |
| 22.10.2024 | 0,794 | 29,42 | 28,8 | 28,8 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 40,8 | 27,55 | 0,71 | 0,32 | - |
| 23.10.2024 | 0,945 | 33,53 | 32,82 | 32,82 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 39,5 | 28,8 | 0,7 | 0,31 | - |
| Итого: | 24,19 | 1416,36 | 1386,46 | 1386,46 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 24,19 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.09.2024 | 2701,563 | 153518,79 | 149958,46 | 149958,46 |
| 23.10.2024 | 2725,753 | 154935,15 | 151344,92 | 151344,92 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2024 7:34:40