

#102513#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 6-10, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6996
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272082
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2024 | 1,09 | 46,75 | 45,81 | 45,81 | 24 | 0 | 0 | 66 | 42,3 | 23,74 | 0,69 | 0,31 | 8,5 |
| 25.10.2024 | 1,4 | 54,02 | 52,89 | 52,89 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 42 | 26,41 | 0,7 | 0,32 | 4 |
| 26.10.2024 | 1,088 | 40,48 | 39,65 | 39,65 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 40,9 | 27,41 | 0,72 | 0,34 | 8,2 |
| 27.10.2024 | 1,07 | 37,41 | 36,64 | 36,64 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 39,3 | 29,2 | 0,71 | 0,34 | 9,6 |
| 28.10.2024 | 1,028 | 36,53 | 35,77 | 35,77 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 39,5 | 28,71 | 0,72 | 0,33 | 10,2 |
| 29.10.2024 | 1,061 | 37,22 | 36,45 | 36,45 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 39 | 29,12 | 0,72 | 0,33 | 10,9 |
| 30.10.2024 | 0,985 | 34,44 | 33,7 | 33,7 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 39,1 | 29,21 | 0,72 | 0,34 | 12,2 |
| 31.10.2024 | 1,053 | 37,37 | 36,59 | 36,59 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 39,5 | 28,77 | 0,72 | 0,34 | 9,6 |
| 01.11.2024 | 0,92 | 32,34 | 31,68 | 31,68 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 39,2 | 28,98 | 0,7 | 0,34 | - |
| 02.11.2024 | 1,421 | 53,38 | 52,25 | 52,25 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 41,4 | 27,19 | 0,7 | 0,34 | - |
| 03.11.2024 | 1,321 | 49,58 | 48,52 | 48,52 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 41,6 | 27,19 | 0,71 | 0,34 | - |
| 04.11.2024 | 1,325 | 48,62 | 47,61 | 47,61 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 40,6 | 27,78 | 0,7 | 0,34 | - |
| 05.11.2024 | 1,466 | 68,1 | 66,64 | 66,64 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 46,9 | 21,98 | 0,7 | 0,34 | - |
| 06.11.2024 | 1,514 | 61,93 | 60,62 | 60,62 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 43,4 | 24,96 | 0,7 | 0,34 | - |
| 07.11.2024 | 1,506 | 57,92 | 56,68 | 56,68 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 42,6 | 26,56 | 0,71 | 0,34 | - |
| 08.11.2024 | 1,322 | 48,75 | 47,7 | 47,7 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 41,2 | 27,69 | 0,7 | 0,34 | - |
| 09.11.2024 | 1,494 | 58,37 | 57,15 | 57,15 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 42,4 | 26,11 | 0,7 | 0,34 | - |
| 10.11.2024 | 1,688 | 64,78 | 63,32 | 63,32 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 44,7 | 26,57 | 0,7 | 0,35 | - |
| 11.11.2024 | 1,833 | 63,7 | 62,14 | 62,14 | 24 | 0 | 0 | 75,1 | 45,6 | 29,47 | 0,7 | 0,35 | - |
| 12.11.2024 | 1,904 | 65,4 | 63,74 | 63,74 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 45,5 | 29,84 | 0,7 | 0,35 | - |
| 13.11.2024 | 1,907 | 66,37 | 64,71 | 64,71 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 45,9 | 29,39 | 0,7 | 0,35 | - |
| 14.11.2024 | 1,682 | 61,1 | 59,7 | 59,7 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 43,3 | 28,15 | 0,7 | 0,34 | - |
| 15.11.2024 | 1,504 | 57,78 | 56,56 | 56,56 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 41,8 | 26,54 | 0,72 | 0,34 | - |
| 16.11.2024 | 1,503 | 53,91 | 52,78 | 52,78 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 40,2 | 28,39 | 0,71 | 0,35 | - |
| 17.11.2024 | 1,537 | 57,93 | 56,69 | 56,69 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 41,8 | 27,08 | 0,7 | 0,35 | - |
| 18.11.2024 | 1,733 | 66,75 | 65,29 | 65,29 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 43,4 | 26,48 | 0,7 | 0,35 | - |
| 19.11.2024 | 1,821 | 69,67 | 68,08 | 68,08 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 44,9 | 26,7 | 0,71 | 0,35 | - |
| 20.11.2024 | 1,729 | 63,88 | 62,43 | 62,43 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 43,6 | 27,69 | 0,7 | 0,35 | - |
| 21.11.2024 | 1,961 | 70,37 | 68,6 | 68,6 | 24 | 0 | 0 | 75,5 | 47 | 28,55 | 0,7 | 0,35 | - |
| 22.11.2024 | 2,007 | 72,16 | 70,32 | 70,32 | 24 | 0 | 0 | 75,8 | 47,3 | 28,52 | 0,7 | 0,35 | - |
| 23.11.2024 | 2,012 | 73,67 | 71,85 | 71,85 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 46,8 | 27,99 | 0,7 | 0,35 | - |
| Итого: | 45,885 | 1710,68 | 1672,56 | 1672,56 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 45,885 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.10.2024 | 2725,753 | 154935,15 | 151344,92 | 151344,92 |
| 23.11.2024 | 2771,638 | 156645,83 | 153017,48 | 153017,48 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.11.2024 7:22:51