

# #11400#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 30.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Генерала Соммера 6-10, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 6996  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272082  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.12.2021	2,088	73,07	71,18	71,18	24	0	0	76,9	47,5	29,32	0,45	0,34	-
02.12.2021	1,903	66,71	65,1	65,1	24	0	0	74,2	44,9	29,26	0,44	0,33	-
03.12.2021	2,104	73,67	71,75	71,75	24	0	0	76,6	47,3	29,31	0,44	0,33	-
04.12.2021	2,092	69,68	67,86	67,86	24	0	0	77,2	46,4	30,81	0,44	0,33	-
05.12.2021	2,133	72,93	71,01	71,01	24	0	0	77,4	47,4	30,04	0,45	0,34	-
06.12.2021	2,636	92,98	90,19	90,19	24	0	0	83,2	54	29,22	0,45	0,35	-
07.12.2021	3,099	118,45	114,61	114,61	24	0	0	87	60	27	0,45	0,35	-
08.12.2021	3,193	119,22	115,28	115,28	24	0	0	88,1	60,5	27,62	0,45	0,35	-
09.12.2021	2,822	102,1	98,91	98,91	24	0	0	85,3	56,8	28,49	0,46	0,34	-
10.12.2021	2,135	70,33	68,44	68,44	24	0	0	78,6	47,4	31,2	0,46	0,34	-
11.12.2021	2,132	70,04	68,14	68,14	24	0	0	78,4	47,1	31,28	0,45	0,34	-
12.12.2021	2,262	76,64	74,54	74,54	24	0	0	79,1	48,7	30,32	0,45	0,34	-
13.12.2021	2,108	69,1	67,2	67,2	24	0	0	78,7	47,2	31,41	0,46	0,34	-
14.12.2021	2,013	67,04	65,35	65,35	24	0	0	75,5	44,7	30,82	0,46	0,34	-
15.12.2021	1,693	58,17	56,81	56,81	24	0	0	72,1	42,4	29,76	0,46	0,34	-
16.12.2021	1,527	52,27	51,12	51,12	24	0	0	70,2	40,3	29,87	0,45	0,34	-
17.12.2021	1,72	61,49	60,11	60,11	24	0	0	70,6	42	28,67	0,46	0,34	-
18.12.2021	1,708	60,76	59,41	59,41	24	0	0	70,9	42,1	28,76	0,46	0,34	-
19.12.2021	1,769	64,86	63,4	63,4	24	0	0	71	43,1	27,9	0,46	0,34	-
20.12.2021	2,291	78,75	76,67	76,67	24	0	0	77,8	47,9	29,88	0,45	0,34	-
21.12.2021	2,555	92,62	89,91	89,91	24	0	0	81,7	53,3	28,38	0,45	0,35	-
22.12.2021	2,623	93,37	90,55	90,55	24	0	0	83,4	54,5	28,93	0,46	0,35	-
23.12.2021	2,403	78,82	76,55	76,55	24	0	0	81,6	50,2	31,39	0,46	0,34	-
Итого:	51,009	1783,07	1734,09	1734,09	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,009												

Общее время работы системы, ч 552  
Период нормальной работы системы, ч 552

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
30.11.2021	1567,195	105103,92	102688,43	102688,43
23.12.2021	1618,204	106886,99	104422,52	104422,52

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2021 7:58:34