

#112525#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 6-10, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6996
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272082
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2024 | 1,713 | 71,72 | 69,96 | 69,96 | 22 | 2 | 1 | 74,5 | 50,1 | 24,44 | 0,71 | 0,35 | 1,8 |
| 25.12.2024 | 1,805 | 64,35 | 62,86 | 62,86 | 24 | 0 | 0 | 73 | 44,3 | 28,69 | 0,71 | 0,35 | 2,1 |
| 26.12.2024 | 1,804 | 67,68 | 66,19 | 66,19 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 43,2 | 27,25 | 0,71 | 0,35 | 3,8 |
| 27.12.2024 | 1,635 | 59,95 | 58,66 | 58,66 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 42 | 27,8 | 0,7 | 0,35 | 5,3 |
| 28.12.2024 | 1,701 | 68,41 | 66,98 | 66,98 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 43,2 | 25,36 | 0,72 | 0,35 | 4,3 |
| 29.12.2024 | 1,775 | 66,97 | 65,48 | 65,48 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 43,4 | 27,04 | 0,72 | 0,35 | 3,9 |
| 30.12.2024 | 1,73 | 65,34 | 63,92 | 63,92 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 42,7 | 27,03 | 0,71 | 0,35 | 4,8 |
| 31.12.2024 | 1,834 | 68,53 | 67,05 | 67,05 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 42,1 | 27,35 | 0,71 | 0,35 | 5,5 |
| 01.01.2025 | 1,625 | 63,85 | 62,47 | 62,47 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 43,7 | 25,97 | 0,72 | 0,35 | 4,2 |
| 02.01.2025 | 1,791 | 68,23 | 66,65 | 66,65 | 24 | 0 | 0 | 72 | 45,2 | 26,82 | 0,72 | 0,36 | 4 |
| 03.01.2025 | 2,132 | 76,6 | 74,59 | 74,59 | 24 | 0 | 0 | 77 | 48,4 | 28,53 | 0,71 | 0,35 | -0,5 |
| 04.01.2025 | 2,228 | 79,48 | 77,38 | 77,38 | 24 | 0 | 0 | 78,4 | 49,6 | 28,76 | 0,71 | 0,35 | -0,9 |
| 05.01.2025 | 2,337 | 80,09 | 77,92 | 77,92 | 24 | 0 | 0 | 79 | 49 | 29,92 | 0,71 | 0,35 | -1,8 |
| 06.01.2025 | 2,236 | 79,21 | 77,12 | 77,12 | 24 | 0 | 0 | 77,7 | 48,8 | 28,94 | 0,72 | 0,35 | -1,4 |
| 07.01.2025 | 1,671 | 62,08 | 60,73 | 60,73 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 42,4 | 27,46 | 0,71 | 0,35 | 4,9 |
| 08.01.2025 | 1,927 | 72,82 | 71,14 | 71,14 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 44,8 | 27,04 | 0,71 | 0,35 | 2,3 |
| 09.01.2025 | 2,036 | 74,51 | 72,68 | 72,68 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 46,8 | 27,96 | 0,71 | 0,35 | 0,7 |
| 10.01.2025 | 1,98 | 70,72 | 69,02 | 69,02 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 45,2 | 28,64 | 0,71 | 0,36 | - |
| 11.01.2025 | 2,115 | 75,28 | 73,33 | 73,33 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 47,8 | 28,74 | 0,71 | 0,35 | - |
| 12.01.2025 | 2,146 | 72,69 | 70,81 | 70,81 | 24 | 0 | 0 | 77,1 | 46,8 | 30,28 | 0,71 | 0,35 | - |
| 13.01.2025 | 2,166 | 78,81 | 76,77 | 76,77 | 24 | 0 | 0 | 77 | 48,8 | 28,14 | 0,71 | 0,35 | - |
| 14.01.2025 | 2,153 | 79,23 | 77,2 | 77,2 | 24 | 0 | 0 | 75,9 | 48,1 | 27,81 | 0,71 | 0,34 | - |
| 15.01.2025 | 1,823 | 66,55 | 65,06 | 65,06 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 43,3 | 27,95 | 0,71 | 0,35 | - |
| 16.01.2025 | 1,853 | 73,16 | 71,51 | 71,51 | 24 | 0 | 0 | 71 | 45,1 | 25,84 | 0,72 | 0,35 | - |
| 17.01.2025 | 1,788 | 67,37 | 65,86 | 65,86 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 43,7 | 27,09 | 0,72 | 0,35 | - |
| 18.01.2025 | 1,765 | 68,39 | 66,86 | 66,86 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 43,5 | 26,36 | 0,72 | 0,35 | - |
| 19.01.2025 | 1,952 | 79,64 | 77,83 | 77,83 | 24 | 0 | 0 | 71 | 46 | 25,05 | 0,71 | 0,35 | - |
| 20.01.2025 | 2,082 | 78,47 | 76,52 | 76,52 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 47,5 | 27,15 | 0,72 | 0,35 | - |
| 21.01.2025 | 2,043 | 71,92 | 70,1 | 70,1 | 24 | 0 | 0 | 76,1 | 47 | 29,1 | 0,72 | 0,35 | - |
| 22.01.2025 | 2,064 | 72,08 | 70,22 | 70,22 | 24 | 0 | 0 | 76,4 | 47,1 | 29,38 | 0,72 | 0,35 | - |
| 23.01.2025 | 2,108 | 74,26 | 72,37 | 72,37 | 24 | 0 | 0 | 76,2 | 47,1 | 29,1 | 0,72 | 0,35 | - |
| Итого: | 60,018 | 2218,39 | 2165,24 | 2165,24 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 60,018 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.12.2024 | 2824,61 | 158589,54 | 154916,49 | 154916,49 |
| 23.01.2025 | 2884,628 | 160807,93 | 157081,73 | 157081,73 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.01.2025 14:17:14