

#11384#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Минская 2-8, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7121
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00272072
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2021	3,222	143,25	139,62	139,62	24	0	0	75,6	52,5	23,08	0,54	0,49	2
25.01.2021	3,225	142,08	138,49	138,49	24	0	0	75,8	52,5	23,29	0,54	0,49	1,4
26.01.2021	3,335	144,44	140,59	140,59	24	0	0	77,5	53,8	23,73	0,54	0,49	1,5
27.01.2021	3,302	141	137,25	137,25	24	0	0	77,6	53,6	24,05	0,53	0,49	1,5
28.01.2021	3,237	134,67	131,14	131,14	24	0	0	77,3	52,6	24,69	0,54	0,49	-0,9
29.01.2021	3,57	138,1	134,04	134,04	24	0	0	82,3	55,7	26,63	0,54	0,49	-4,4
30.01.2021	3,666	145,98	141,66	141,66	24	0	0	82,3	56,5	25,83	0,54	0,49	-0,2
31.01.2021	3,595	143,62	139,48	139,48	24	0	0	81,3	55,5	25,74	0,54	0,49	0
01.02.2021	3,558	139,62	135,56	135,56	24	0	0	81,8	55,6	26,22	0,54	0,49	-3,1
02.02.2021	3,641	139,22	135,04	135,04	24	0	0	83,4	56,4	26,94	0,54	0,49	-3,2
03.02.2021	3,708	149,11	144,69	144,69	24	0	0	82,6	57	25,59	0,54	0,49	-0,6
04.02.2021	3,781	143,52	139,1	139,1	24	0	0	84,5	57,3	27,17	0,54	0,49	-4,4
05.02.2021	3,988	147,24	142,47	142,47	24	0	0	87,3	59,4	27,94	0,53	0,49	-4,4
06.02.2021	4,07	137,1	132,38	132,38	24	0	0	89,8	59,1	30,7	0,53	0,49	-12,8
07.02.2021	4,113	129,81	125,27	125,27	24	0	0	90,8	58	32,8	0,53	0,49	-14,3
08.02.2021	4,074	127,68	123,2	123,2	24	0	0	91,1	58,1	33,03	0,53	0,49	-11,3
09.02.2021	4,058	133,47	128,74	128,74	24	0	0	91	59,5	31,46	0,53	0,49	-9
10.02.2021	4,02	126,5	122,01	122,01	24	0	0	91,3	58,4	32,91	0,53	0,5	-14
11.02.2021	4,076	124,95	120,59	120,59	24	0	0	91,2	57,4	33,74	0,53	0,49	-11,1
12.02.2021	4,087	131,25	126,7	126,7	24	0	0	90,4	58,2	32,2	0,54	0,49	-9,6
13.02.2021	3,84	140,64	136,28	136,28	24	0	0	84,8	56,6	28,16	0,54	0,49	-0,1
14.02.2021	3,809	147,62	143,16	143,16	24	0	0	83,3	56,7	26,59	0,54	0,49	0,6
15.02.2021	3,843	150,15	145,42	145,42	24	0	0	85,5	59,1	26,4	0,54	0,49	-1,7
16.02.2021	3,861	145,8	141,22	141,22	24	0	0	85,5	58,2	27,3	0,54	0,49	-3,5
17.02.2021	3,744	139,05	134,69	134,69	24	0	0	85,2	57,5	27,78	0,53	0,5	-7,1
18.02.2021	3,834	130,07	125,79	125,79	24	0	0	87,4	57	30,44	0,53	0,49	-10,8
19.02.2021	3,747	133,54	129,32	129,32	24	0	0	85,7	56,8	28,94	0,54	0,49	-5,1
20.02.2021	3,47	150,08	145,93	145,93	24	0	0	79,6	55,9	23,77	0,55	0,49	2,8
21.02.2021	3,361	153,67	149,69	149,69	24	0	0	76,7	54,2	22,44	0,55	0,49	4,5
22.02.2021	3,301	156,07	152,07	152,07	24	0	0	76,3	54,6	21,7	0,55	0,49	-
Итого:	111,136	4209,3	4081,59	4081,59	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	111,136												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2021	1880,364	138142,57	134900,98	134587,24
22.02.2021	1991,5	142351,87	138982,57	138668,83

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.02.2021 14:39:25