

#116622#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 2-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7121
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272072
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	2,822	116,66	113,83	113,83	24	0	0	73,7	48,9	24,82	0,5	0,48	-
25.01.2025	2,754	119,96	117,18	117,18	24	0	0	71,8	48,3	23,52	0,5	0,48	-
26.01.2025	2,826	122,3	119,56	119,56	24	0	0	71,3	47,6	23,66	0,5	0,48	-
27.01.2025	2,7	123,26	120,45	120,45	24	0	0	71,1	48,7	22,44	0,5	0,48	-
28.01.2025	2,791	128,92	125,97	125,97	24	0	0	71,5	49,4	22,18	0,5	0,48	-
29.01.2025	2,755	128,68	125,8	125,8	24	0	0	71,3	49,4	21,9	0,5	0,49	-
30.01.2025	2,446	114,06	111,7	111,7	24	0	0	67,3	45,4	21,95	0,5	0,48	-
31.01.2025	2,667	120,91	118,2	118,2	24	0	0	70,8	48,2	22,6	0,51	0,49	-
01.02.2025	2,855	116,77	114,02	114,02	24	0	0	72,4	47,4	25,06	0,51	0,49	-
02.02.2025	2,977	117,32	114,44	114,44	24	0	0	74,5	48,4	26,03	0,51	0,49	-
03.02.2025	2,984	115,93	112,98	112,98	24	0	0	76	49,6	26,42	0,5	0,49	-
04.02.2025	2,836	117,11	114,3	114,3	24	0	0	73,5	48,7	24,82	0,5	0,49	-
05.02.2025	2,855	115,87	113,07	113,07	24	0	0	73,8	48,6	25,27	0,5	0,48	-
06.02.2025	2,766	118,73	116	116	24	0	0	71,6	47,8	23,86	0,51	0,49	-
07.02.2025	2,892	115,43	112,58	112,58	24	0	0	74,4	48,7	25,69	0,51	0,49	-
08.02.2025	3,215	111,49	108,41	108,41	24	0	0	79,6	50	29,66	0,51	0,49	-
09.02.2025	3,253	110,69	107,49	107,49	24	0	0	81,3	51,1	30,23	0,51	0,49	-
10.02.2025	3,221	105,63	102,48	102,48	24	0	0	82,9	51,5	31,43	0,51	0,49	-
11.02.2025	3,197	103,07	99,95	99,95	24	0	0	83,2	51,3	31,97	0,51	0,49	-
12.02.2025	3,206	104,86	101,76	101,76	24	0	0	82,7	51,2	31,51	0,51	0,49	-
13.02.2025	3,191	108,3	105,14	105,14	24	0	0	81,8	51,5	30,34	0,51	0,49	-
14.02.2025	3,134	111,1	107,92	107,92	24	0	0	80,9	51,9	29,03	0,51	0,49	-
15.02.2025	3,232	111,62	108,4	108,4	24	0	0	81,3	51,5	29,79	0,5	0,48	-
16.02.2025	3,303	106,21	103,09	103,09	24	0	0	81,9	49,9	32,02	0,39	0,39	-
17.02.2025	1,331	49,1	47,84	47,84	24	0	0	75,6	47,8	27,77	0,51	0,5	-
18.02.2025	3,486	108,81	105,82	105,82	24	0	0	79,6	46,7	32,96	0,51	0,49	-
19.02.2025	3,311	105,94	103	103	24	0	0	79,5	47,4	32,13	0,51	0,49	-
20.02.2025	3,354	105,84	102,77	102,77	24	0	0	81,8	49,2	32,62	0,51	0,49	-
21.02.2025	3,166	100,6	97,77	97,77	23	1	1	80,4	48	32,37	0,51	0,49	-
22.02.2025	3,07	109,39	106,53	106,53	24	0	0	77	48,2	28,85	0,51	0,49	-
23.02.2025	2,908	105,15	102,47	102,47	24	0	0	75,6	47,2	28,39	0,51	0,49	-
Итого:	91,504	3449,71	3360,92	3360,92	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	91,504												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	4650,494	268239,03	261363,34	261049,6
23.02.2025	4741,998	271688,74	264724,26	264410,52

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.02.2025 14:01:05