

#11382#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 2-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7121
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272072
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.02.2021	3,13	157,89	154,08	154,08	24	0	0	73,7	53,4	20,3	0,55	0,49	4,6
24.02.2021	3,03	154,34	150,8	150,8	24	0	0	71,4	51,3	20,1	0,55	0,49	8,2
25.02.2021	3,029	160,58	156,91	156,91	24	0	0	71,7	52,4	19,29	0,55	0,49	10,7
26.02.2021	3,03	154,34	150,8	150,8	24	0	0	71,4	51,3	20,1	0,55	0,49	4,9
27.02.2021	3,063	151,61	148,09	148,09	24	0	0	72,1	51,4	20,67	0,54	0,49	3,2
28.02.2021	3,183	149,57	145,99	145,99	24	0	0	73,5	51,7	21,81	0,54	0,49	3
01.03.2021	3,188	147,71	144,06	144,06	24	0	0	74,5	52,4	22,13	0,54	0,49	2,5
02.03.2021	3,161	147,81	144,24	144,24	24	0	0	73,8	51,9	21,91	0,55	0,49	3,2
03.03.2021	3,471	151,63	147,69	147,69	24	0	0	76,6	53,2	23,5	0,54	0,49	1,3
04.03.2021	3,321	148,06	144,26	144,26	24	0	0	76,2	53,2	23,02	0,54	0,49	1,3
05.03.2021	3,471	149,08	145,01	145,01	24	0	0	78,8	54,9	23,9	0,54	0,49	-0,7
06.03.2021	3,442	150,74	146,7	146,7	24	0	0	78,3	54,9	23,46	0,54	0,49	1,4
07.03.2021	3,334	146,4	142,63	142,63	24	0	0	76,4	53,1	23,37	0,54	0,49	1,7
08.03.2021	3,436	144,83	140,94	140,94	24	0	0	78,3	53,9	24,37	0,54	0,49	0
09.03.2021	3,477	144,44	140,49	140,49	24	0	0	79,2	54,5	24,75	0,55	0,49	-1,7
10.03.2021	3,56	152,89	148,58	148,58	24	0	0	80,2	56,2	23,95	0,54	0,49	-0,7
11.03.2021	3,477	144,44	140,49	140,49	24	0	0	79,2	54,5	24,75	0,55	0,49	-0,8
12.03.2021	3,129	150,42	146,69	146,69	24	0	0	74,7	53,4	21,32	0,54	0,49	4,6
13.03.2021	2,988	146,14	142,76	142,76	24	0	0	72	51	20,93	0,54	0,49	4,9
14.03.2021	2,899	141,6	138,37	138,37	24	0	0	71,3	50,4	20,94	0,54	0,49	3,7
15.03.2021	3,013	142,37	139,08	139,08	24	0	0	71,8	50,1	21,69	0,54	0,49	3,2
16.03.2021	3,011	144,63	141,34	141,34	24	0	0	71,8	50,5	21,33	0,54	0,49	2,5
17.03.2021	2,99	141,46	138,17	138,17	24	0	0	72,6	51	21,64	0,54	0,49	1,6
18.03.2021	3,334	146,66	142,85	142,85	24	0	0	76,8	53,5	23,35	0,54	0,49	1
19.03.2021	3,192	139,61	136,02	136,02	24	0	0	76,5	53	23,46	0,54	0,49	-1,1
20.03.2021	3,147	131,24	127,7	127,7	22	2	1	78,6	53,9	24,65	0,54	0,49	-1,1
21.03.2021	3,334	146,66	142,85	142,85	24	0	0	76,8	53,5	23,35	0,55	0,49	1,8
22.03.2021	3,516	158,96	154,65	154,65	24	0	0	78,5	55,7	22,74	0,55	0,49	2,6
23.03.2021	3,25	160,93	156,85	156,85	24	0	0	75,7	55	20,71	0,55	0,49	-
Итого:	93,606	4307,04	4199,09	4199,09	694	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	93,606												

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 694

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
22.02.2021	1991,602	142350,64	138981,08	138667,34
23.03.2021	2085,208	146657,68	143180,17	142866,43

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 19:03:50