

# #11370#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Минская 2-8, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7121  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272072  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	3,237	142,06	138,6	138,6	24	0	0	74	50,6	23,37	0,54	0,48	4,7
25.02.2022	3,134	142	138,63	138,63	24	0	0	72,8	50,2	22,61	0,54	0,48	4,4
26.02.2022	3,211	140,11	136,72	136,72	24	0	0	73,6	50,1	23,5	0,54	0,48	2,9
27.02.2022	3,507	137,59	134	134	24	0	0	76,9	50,8	26,17	0,54	0,48	0,6
28.02.2022	3,49	141,17	137,42	137,42	24	0	0	77,8	52,4	25,39	0,54	0,48	0,5
01.03.2022	3,466	139,06	135,38	135,38	24	0	0	77,9	52,3	25,6	0,54	0,48	-1,2
02.03.2022	3,483	141,08	137,38	137,38	24	0	0	77,2	51,8	25,35	0,54	0,48	-0,1
03.03.2022	3,398	144,94	141,22	141,22	24	0	0	75,9	51,8	24,06	0,54	0,48	2,7
04.03.2022	3,412	144,68	141,04	141,04	24	0	0	75,6	51,4	24,2	0,54	0,48	2,1
05.03.2022	3,506	136,57	132,88	132,88	24	0	0	78,3	51,9	26,4	0,54	0,48	-2,2
06.03.2022	3,524	137,41	133,65	133,65	24	0	0	78,7	52,3	26,36	0,54	0,48	-1,1
07.03.2022	3,592	143,35	139,49	139,49	24	0	0	78,1	52,4	25,74	0,54	0,48	1,7
08.03.2022	3,46	146,81	143,03	143,03	24	0	0	76,3	52,1	24,2	0,54	0,48	2,8
09.03.2022	3,392	142,59	138,96	138,96	24	0	0	76	51,5	24,42	0,54	0,48	1,3
10.03.2022	3,443	134,53	131	131	24	0	0	77	50,7	26,29	0,54	0,48	-2,5
11.03.2022	3,563	139,04	135,26	135,26	24	0	0	78,9	52,6	26,33	0,54	0,48	-1,2
12.03.2022	3,474	142,36	138,62	138,62	24	0	0	77,2	52,1	25,08	0,54	0,48	-0,6
13.03.2022	3,417	145,73	142,04	142,04	24	0	0	75,5	51,4	24,06	0,54	0,48	0
14.03.2022	3,284	145,24	141,67	141,67	24	0	0	74,4	51,3	23,18	0,54	0,48	1,5
15.03.2022	3,25	148,2	144,6	144,6	24	0	0	73,8	51,3	22,48	0,54	0,48	1,8
16.03.2022	3,175	146,13	142,64	142,64	24	0	0	73	50,8	22,26	0,54	0,48	2,3
17.03.2022	3,233	151,5	147,86	147,86	24	0	0	73,2	51,4	21,85	0,54	0,48	3,3
18.03.2022	3,24	151,32	147,73	147,73	24	0	0	73,1	51,1	21,93	0,54	0,48	4,3
19.03.2022	3,269	152,18	148,54	148,54	24	0	0	73,2	51,2	21,99	0,54	0,48	2,6
20.03.2022	3,271	151,76	148,1	148,1	24	0	0	73,5	51,4	22,09	0,55	0,48	2,2
21.03.2022	3,233	154,32	150,65	150,65	24	0	0	73,1	51,6	21,46	0,55	0,48	3,3
22.03.2022	3,22	157,28	153,55	153,55	24	0	0	73,1	52,1	20,98	0,55	0,48	4,9
23.03.2022	3,197	157,64	153,88	153,88	24	0	0	73	52,3	20,77	0,55	0,48	-
Итого:	94,081	4056,65	3954,54	3954,54	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	94,081												

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	2645,629	177239,24	173057,47	172743,73
23.03.2022	2739,71	181295,89	177012,01	176698,27

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2022 7:55:09