

#11381#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 2-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7121
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272072
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	2,938	151,28	147,81	147,81	24	0	0	71,6	51,8	19,86	0,55	0,49	4,8
25.03.2021	2,912	156,99	153,44	153,44	24	0	0	71	52	18,97	0,55	0,49	6,9
26.03.2021	2,868	157,48	154	154	24	0	0	70,4	51,8	18,64	0,54	0,48	5,1
27.03.2021	2,862	155,53	152,11	152,11	24	0	0	70,2	51,4	18,83	0,52	0,48	8,7
28.03.2021	2,791	137,63	134,62	134,62	24	0	0	69,4	48,6	20,72	0,53	0,48	5,8
29.03.2021	2,862	148,69	145,39	145,39	24	0	0	70,7	51	19,68	0,54	0,48	7,8
30.03.2021	2,86	153,03	149,58	149,58	24	0	0	71	51,8	19,14	0,54	0,48	9,8
31.03.2021	2,839	155,38	151,91	151,91	24	0	0	70,5	51,9	18,68	0,53	0,48	8,7
01.04.2021	2,81	145,01	141,84	141,84	24	0	0	70	50,2	19,83	0,53	0,48	4,7
02.04.2021	2,795	138,51	135,43	135,43	24	0	0	70,3	49,7	20,64	0,53	0,48	3,8
03.04.2021	2,788	138,99	135,92	135,92	24	0	0	70,2	49,7	20,54	0,53	0,48	3,8
04.04.2021	2,862	138,56	135,49	135,49	24	0	0	70,2	49	21,15	0,52	0,48	4,2
05.04.2021	2,724	128,99	126,24	126,24	24	0	0	69	47,4	21,62	0,52	0,48	2,7
06.04.2021	2,857	130,79	127,83	127,83	24	0	0	71,1	48,8	22,37	0,52	0,48	2,6
07.04.2021	2,796	130,05	127,15	127,15	24	0	0	70,8	48,8	22,03	0,53	0,48	2,8
08.04.2021	2,935	137,7	134,56	134,56	24	0	0	71,1	49,3	21,82	0,53	0,48	4,3
09.04.2021	2,944	142,6	139,38	139,38	24	0	0	70,7	49,6	21,11	0,53	0,48	7,2
10.04.2021	2,804	144,8	141,59	141,59	24	0	0	70,2	50,4	19,84	0,54	0,48	4,9
11.04.2021	2,907	152,73	149,31	149,31	24	0	0	70,8	51,3	19,47	0,54	0,48	10,3
12.04.2021	2,788	153,41	150,04	150,04	24	0	0	70	51,4	18,6	0,53	0,48	7,7
13.04.2021	2,745	144,72	141,66	141,66	24	0	0	68,9	49,5	19,4	0,53	0,48	4,7
14.04.2021	2,423	126,94	124,31	124,31	22	2	1	68	48,4	19,5	0,53	0,48	4,1
15.04.2021	2,683	140,3	137,3	137,3	24	0	0	68,7	49,2	19,57	0,53	0,48	5,8
16.04.2021	2,752	143,79	140,73	140,73	24	0	0	68,4	48,8	19,56	0,54	0,48	5,6
17.04.2021	2,813	151,76	148,55	148,55	24	0	0	68,7	49,7	18,95	0,54	0,48	8,3
18.04.2021	2,75	159,35	155,99	155,99	24	0	0	68,5	50,9	17,64	0,54	0,48	10,4
19.04.2021	2,695	163,6	160,15	160,15	24	0	0	68,5	51,7	16,83	0,55	0,48	11
20.04.2021	2,761	170,67	167,11	167,11	24	0	0	68	51,5	16,52	0,55	0,47	9,9
21.04.2021	2,861	178,4	174,63	174,63	24	0	0	68,6	52,3	16,39	0,54	0,48	8,6
22.04.2021	2,722	155,73	152,43	152,43	24	0	0	68,4	50,5	17,85	0,54	0,48	4,6
23.04.2021	2,721	148,9	145,73	145,73	24	0	0	68,6	49,9	18,7	0,54	0,48	-
Итого:	86,868	4582,31	4482,23	4482,23	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	86,868												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	2085,208	146657,68	143180,17	142866,43
23.04.2021	2172,076	151239,99	147662,4	147348,66

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 18:49:28