

#11369#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
 Адрес потребителя Минская 2-8, Калининград  
 Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 7121  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00272072  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	3,245	156,34	152,65	152,65	24	0	0	73	51,8	21,26	0,55	0,48	3,9
25.03.2022	3,224	157,06	153,34	153,34	24	0	0	73,2	52,2	21,02	0,55	0,48	7
26.03.2022	3,259	158,82	155,08	155,08	24	0	0	72,8	51,8	21,01	0,55	0,48	6,2
27.03.2022	3,283	154,51	150,83	150,83	24	0	0	73,1	51,4	21,77	0,55	0,48	5,2
28.03.2022	3,242	158,7	154,95	154,95	24	0	0	72,9	52	20,9	0,55	0,48	7
29.03.2022	3,222	154,52	150,83	150,83	24	0	0	73,4	52	21,37	0,54	0,48	4
30.03.2022	3,308	142,92	139,36	139,36	24	0	0	74,8	51,1	23,74	0,54	0,48	0,2
31.03.2022	3,451	143,27	139,52	139,52	24	0	0	77	52,3	24,71	0,54	0,48	-
01.04.2022	3,391	145,06	141,36	141,36	24	0	0	76	52	23,98	0,54	0,48	-
02.04.2022	3,343	145,5	141,86	141,86	24	0	0	75,1	51,5	23,58	0,54	0,48	-
03.04.2022	3,413	148,3	144,64	144,64	24	0	0	74,5	50,9	23,6	0,54	0,48	-
04.04.2022	3,251	143,11	139,65	139,65	24	0	0	73,9	50,7	23,28	0,54	0,48	-
05.04.2022	3,218	145,68	142,19	142,19	24	0	0	73,4	50,7	22,66	0,54	0,48	-
06.04.2022	3,163	145,24	141,79	141,79	24	0	0	73,2	50,9	22,32	0,55	0,47	-
07.04.2022	3,165	158,88	155,11	155,11	24	0	0	73	52,6	20,39	0,55	0,48	-
08.04.2022	3,109	152,53	148,94	148,94	24	0	0	73	52,1	20,87	0,55	0,48	-
09.04.2022	3,147	150,73	147,16	147,16	24	0	0	72,9	51,6	21,39	0,55	0,48	-
10.04.2022	3,275	154,34	150,68	150,68	24	0	0	73,1	51,4	21,74	0,54	0,48	-
11.04.2022	3,153	150,59	147,04	147,04	24	0	0	73,1	51,6	21,46	0,54	0,48	-
12.04.2022	3,181	151,28	147,71	147,71	24	0	0	73	51,4	21,51	0,55	0,47	-
13.04.2022	3,27	159,85	156,05	156,05	24	0	0	73	52,1	20,95	0,55	0,47	-
14.04.2022	3,197	163,15	159,24	159,24	24	0	0	73,2	53,2	20,07	0,55	0,47	-
15.04.2022	3,201	159,96	156,16	156,16	24	0	0	73	52,5	20,49	0,55	0,48	-
16.04.2022	3,238	156,06	152,37	152,37	24	0	0	73	51,8	21,25	0,55	0,48	-
17.04.2022	3,294	157,88	154,16	154,16	24	0	0	73,1	51,8	21,35	0,55	0,48	-
18.04.2022	3,243	157,64	153,92	153,92	24	0	0	73,2	52,1	21,08	0,55	0,47	-
19.04.2022	3,249	161,17	157,36	157,36	24	0	0	73,1	52,5	20,65	0,56	0,47	-
20.04.2022	3,235	167,58	163,61	163,61	24	0	0	73,2	53,4	19,77	0,56	0,47	-
21.04.2022	3,207	173,75	169,63	169,63	24	0	0	73,2	54,3	18,9	0,56	0,47	-
22.04.2022	3,187	173,61	169,47	169,47	24	0	0	73,1	54,4	18,79	0,56	0,47	-
23.04.2022	3,218	171,25	167,18	167,18	24	0	0	73,1	53,8	19,24	0,56	0,47	-
Итого:	100,582	4819,28	4703,84	4703,84	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	100,582												

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	2739,71	181295,89	177012,01	176698,27
23.04.2022	2840,292	186115,17	181715,85	181402,11

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2022 8:10:52