

#80039#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Минская 2-8, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7121  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272072  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	2,707	100,9	98,62	98,62	24	0	0	71,2	43,7	27,48	0,52	0,5	3,6
25.03.2024	2,753	103,93	101,56	101,56	24	0	0	71,5	44,4	27,1	0,52	0,49	3,9
26.03.2024	2,744	106,53	104,08	104,08	24	0	0	71,7	45,3	26,36	0,52	0,49	5,5
27.03.2024	2,76	110,63	108,1	108,1	24	0	0	71,4	45,8	25,55	0,52	0,49	9,1
28.03.2024	2,613	112,41	109,93	109,93	24	0	0	70,1	46,3	23,8	0,52	0,49	11,8
29.03.2024	2,706	114,41	111,9	111,9	24	0	0	70,2	45,9	24,21	0,52	0,49	10,7
30.03.2024	2,711	117,48	114,82	114,82	24	0	0	71,2	47,6	23,65	0,52	0,48	13,4
31.03.2024	2,645	117,91	115,26	115,26	24	0	0	71,2	48,3	22,95	0,51	0,48	16,7
01.04.2024	2,583	117,48	114,84	114,84	24	0	0	70,9	48,4	22,5	0,51	0,48	-
02.04.2024	2,62	111,51	109,02	109,02	24	0	0	70,7	46,6	24,07	0,52	0,49	-
03.04.2024	2,645	97,86	95,55	95,55	24	0	0	72,3	44,6	27,72	0,52	0,49	-
04.04.2024	2,762	102,16	99,76	99,76	24	0	0	72,9	45,1	27,73	0,52	0,49	-
05.04.2024	2,734	110,34	107,85	107,85	24	0	0	71,1	45,7	25,38	0,52	0,49	-
06.04.2024	2,721	112,25	109,71	109,71	24	0	0	71	46,2	24,8	0,52	0,48	-
07.04.2024	2,707	113,6	111,04	111,04	24	0	0	71,1	46,7	24,4	0,52	0,48	-
08.04.2024	2,659	115,83	113,23	113,23	24	0	0	71,1	47,6	23,51	0,5	0,47	-
09.04.2024	2,604	116,97	114,33	114,33	24	0	0	71,1	48,3	22,78	0,48	0,43	-
10.04.2024	1,467	61,85	60,44	60,44	24	0	0	71,3	47	24,32	0,5	0,42	-
11.04.2024	0,722	34,06	33,31	33,31	24	0	0	70,2	48,4	21,76	0,51	0,42	-
12.04.2024	0,706	33,19	32,45	32,45	24	0	0	70,1	48,3	21,77	0,51	0,42	-
13.04.2024	0,697	33,38	32,65	32,65	24	0	0	69,8	48,5	21,34	0,51	0,42	-
14.04.2024	0,747	36,06	35,28	35,28	24	0	0	69,6	48,4	21,18	0,5	0,42	-
15.04.2024	0,779	36,1	35,31	35,31	24	0	0	69,9	47,9	22,03	0,5	0,42	-
16.04.2024	0,752	35,56	34,78	34,78	24	0	0	69,8	48,1	21,65	0,49	0,43	-
17.04.2024	0,741	35,14	34,38	34,38	24	0	0	69,7	48,1	21,58	0,49	0,45	-
18.04.2024	1,331	49,62	48,52	48,52	24	0	0	70,2	42,8	27,41	0,47	0,46	-
19.04.2024	2,689	92,13	90,04	90,04	24	0	0	71,2	41,3	29,89	0,47	0,46	-
20.04.2024	2,6	89,54	87,52	87,52	24	0	0	71,2	41,4	29,73	0,47	0,46	-
21.04.2024	2,621	87,8	85,82	85,82	24	0	0	71,2	40,6	30,58	0,48	0,46	-
22.04.2024	2,534	85,65	83,73	83,73	24	0	0	71,5	41,2	30,3	0,48	0,46	-
23.04.2024	2,656	87,03	85,02	85,02	24	0	0	72,6	41,4	31,28	0,47	0,46	-
Итого:	66,716	2679,31	2618,85	2618,85	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,716												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	4181,169	247934,85	242062,72	241748,98
23.04.2024	4247,885	250614,16	244681,57	244367,83

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2024 7:34:12