

#126346#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 2-8, Калининград

4402

7121

ВКТ-7

00272072

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,62	122,16	119,4	119,4	24	0	0	71,4	49,5	21,96	0,5	0,48	5,5
25.03.2025	2,632	122,67	119,87	119,87	24	0	0	71,4	49,4	21,99	0,5	0,48	4,4
26.03.2025	2,693	124,3	121,47	121,47	24	0	0	71,2	49,1	22,16	0,5	0,48	6,9
27.03.2025	2,641	124,85	121,99	121,99	24	0	0	71,3	49,6	21,68	0,5	0,48	5,7
28.03.2025	2,691	131,56	128,57	128,57	24	0	0	71,3	50,3	20,94	0,5	0,48	8,9
29.03.2025	2,736	133,11	130,1	130,1	24	0	0	71,2	50,1	21,03	0,5	0,48	9,9
30.03.2025	2,65	128,9	125,99	125,99	24	0	0	71,1	50	21,05	0,5	0,48	6,8
31.03.2025	2,724	125,66	122,81	122,81	24	0	0	71,3	49	22,21	0,5	0,48	5,9
01.04.2025	2,648	120,89	118,09	118,09	24	0	0	71,8	49,3	22,45	0,5	0,47	-
02.04.2025	2,672	122,67	119,87	119,87	24	0	0	71,5	49,2	22,31	0,49	0,47	-
03.04.2025	2,657	129,62	126,66	126,66	24	0	0	71,4	50,4	20,99	0,49	0,47	-
04.04.2025	2,622	127,16	124,23	124,23	24	0	0	71,8	50,7	21,12	0,5	0,48	-
05.04.2025	2,688	115,76	113,06	113,06	24	0	0	72,6	48,8	23,79	0,5	0,48	-
06.04.2025	2,851	112,64	109,89	109,89	24	0	0	74,9	49	25,96	0,5	0,48	-
07.04.2025	2,722	116,59	113,77	113,77	24	0	0	73,6	49,7	23,96	0,5	0,48	-
08.04.2025	2,621	116,91	114,15	114,15	24	0	0	72,2	49,3	22,97	0,5	0,48	-
09.04.2025	2,635	116,12	113,43	113,43	24	0	0	72	48,8	23,27	0,5	0,48	-
10.04.2025	2,651	111,92	109,27	109,27	24	0	0	72,5	48,2	24,29	0,5	0,48	-
11.04.2025	2,71	119,91	117,16	117,16	24	0	0	71,9	48,7	23,18	0,5	0,47	-
12.04.2025	2,708	125,63	122,74	122,74	24	0	0	71,8	49,8	22,06	0,49	0,46	-
13.04.2025	2,671	134,43	131,35	131,35	24	0	0	71,6	51,2	20,36	0,48	0,46	-
14.04.2025	2,612	136,19	133,08	133,08	24	0	0	71,4	51,7	19,64	0,47	0,44	-
15.04.2025	2,517	133,92	130,95	130,95	24	0	0	70,5	51,3	19,21	0,48	0,43	-
16.04.2025	1,672	128,32	125,42	125,42	24	0	0	70,8	57,4	13,33	0,48	0,42	-
17.04.2025	0,874	109,68	107,26	107,26	24	0	0	70,5	62,3	8,15	0,46	0,41	-
18.04.2025	0,748	101,71	99,47	99,47	24	0	0	70,4	62,8	7,52	0,46	0,41	-
19.04.2025	0,801	104,07	101,74	101,74	24	0	0	70,3	62,4	7,86	0,46	0,41	-
20.04.2025	0,856	101,21	98,98	98,98	24	0	0	69,9	61,2	8,63	0,46	0,42	-
21.04.2025	0,77	90,78	88,88	88,88	24	0	0	68,8	60,1	8,67	0,47	0,42	-
22.04.2025	0,765	94,07	91,94	91,94	24	0	0	70,8	62,5	8,32	0,46	0,42	-
23.04.2025	0,772	91,45	89,38	89,38	24	0	0	70,9	62,3	8,62	0,46	0,42	-
Итого:	68,63	3674,86	3590,97	3590,97	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,63												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	4818,805	275058,45	268015,84	267702,1
23.04.2025	4887,435	278733,31	271606,81	271293,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:32:18