

#11377#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Минская 2-8, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7121
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00272072
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,754	148,99	145,85	145,85	24	0	0	68,2	49,3	18,92	0,54	0,48	4
25.04.2021	2,757	146,33	143,22	143,22	24	0	0	68,6	49,3	19,26	0,53	0,49	3,7
26.04.2021	2,671	136,61	133,77	133,77	24	0	0	68,2	48,3	19,96	0,53	0,48	2,9
27.04.2021	2,688	140,87	137,85	137,85	24	0	0	68,8	49,3	19,5	0,54	0,48	4,1
28.04.2021	2,716	148,52	145,39	145,39	24	0	0	68,3	49,6	18,68	0,53	0,48	6,7
29.04.2021	2,74	154,04	150,76	150,76	24	0	0	68,6	50,4	18,19	0,48	0,42	9,3
30.04.2021	1,567	92,16	90,23	90,23	24	0	0	68,2	50,8	17,36	0,51	0,41	7
01.05.2021	0,86	77,26	75,66	75,66	24	0	0	67,5	56,1	11,36	0,51	0,41	7,3
02.05.2021	0,775	77,44	75,88	75,88	24	0	0	67	56,8	10,2	0,51	0,41	6,2
03.05.2021	0,814	77,14	75,51	75,51	24	0	0	67,4	56,6	10,8	0,49	0,42	5,8
04.05.2021	0,75	67,35	66,04	66,04	24	0	0	65,8	54,5	11,31	0,51	0,42	9,6
05.05.2021	0,814	73,36	71,91	71,91	24	0	0	67,7	56,4	11,32	0,51	0,42	10,4
06.05.2021	0,787	75,07	73,54	73,54	24	0	0	67,4	56,8	10,69	0,52	0,42	6,9
07.05.2021	0,802	76,48	74,9	74,9	24	0	0	67,8	57,1	10,7	0,52	0,42	6,9
08.05.2021	0,819	76,49	74,9	74,9	24	0	0	67,5	56,6	10,91	0,52	0,42	6,3
09.05.2021	0,739	78,69	77,01	77,01	24	0	0	67,7	58,1	9,61	0,52	0,42	11,1
10.05.2021	0,842	79,15	77,49	77,49	24	0	0	67,4	56,6	10,84	0,52	0,42	17,8
11.05.2021	0,734	80,64	78,96	78,96	24	0	0	67,6	58,3	9,28	0,39	0,36	19,7
12.05.2021	0,126	22,8	22,35	22,35	23	1	1	66,4	60,9	5,48	0,51	0,42	19,2
13.05.2021	0,804	75,32	73,75	73,75	24	0	0	67,5	56,6	10,9	0,51	0,42	9,9
14.05.2021	0,743	73,99	72,45	72,45	24	0	0	67,4	57,2	10,29	0,51	0,43	10,6
15.05.2021	0,671	63,99	62,67	62,67	22	2	1	67,9	57,2	10,7	0,51	0,43	10
16.05.2021	0,764	69,12	67,68	67,68	24	0	0	67,4	56,1	11,28	0,51	0,43	12,5
17.05.2021	0,682	67,92	66,53	66,53	23	1	1	67,8	57,6	10,22	0,5	0,42	14,5
18.05.2021	0,688	66,94	65,59	65,59	24	0	0	67,6	57,1	10,51	0,49	0,42	11,4
19.05.2021	0,689	63,29	62,02	62,02	24	0	0	67,4	56,3	11,09	0,49	0,42	10,4
20.05.2021	0,769	64,56	63,2	63,2	24	0	0	67,7	55,5	12,17	0,49	0,42	-
21.05.2021	0,707	64,14	62,83	62,83	24	0	0	67,6	56,4	11,26	0,49	0,42	14
22.05.2021	0,758	64,74	63,38	63,38	24	0	0	67,5	55,6	11,94	0,49	0,42	-
23.05.2021	0,772	65,04	63,66	63,66	24	0	0	68	55,9	12,13	0,49	0,42	-
Итого:	34,802	2568,44	2514,98	2514,98	716	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,802												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 716

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	2172,076	151239,99	147662,4	147348,66
23.05.2021	2206,878	153808,43	150177,38	149863,64

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.05.2021 7:54:18