

#11374#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 2-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7121
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272072
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,719	163,08	159,44	159,44	24	0	0	70,3	65,8	4,5	0,49	0,43	-
25.04.2023	0,711	155,09	151,64	151,64	24	0	0	70,4	65,8	4,65	0,49	0,43	-
26.04.2023	0,755	163,59	159,95	159,95	24	0	0	70,6	65,8	4,7	0,48	0,43	-
27.04.2023	0,74	172,37	168,51	168,51	24	0	0	70,4	66	4,38	0,49	0,43	-
28.04.2023	0,754	173,82	169,94	169,94	24	0	0	70,7	66,2	4,42	0,49	0,43	-
29.04.2023	0,733	173,72	169,86	169,86	24	0	0	70,5	66,2	4,3	0,49	0,43	-
30.04.2023	0,733	172,6	168,71	168,71	24	0	0	70,7	66,4	4,33	0,49	0,43	-
01.05.2023	0,763	173,26	169,37	169,37	24	0	0	70,6	66,1	4,5	0,49	0,43	-
02.05.2023	0,724	172,34	168,49	168,49	24	0	0	70,7	66,4	4,28	0,49	0,42	-
03.05.2023	0,805	180,24	176,24	176,24	24	0	0	70,4	65,8	4,56	0,49	0,42	-
04.05.2023	0,72	188,25	184,01	184,01	24	0	0	70,7	66,8	3,89	0,5	0,42	-
05.05.2023	0,765	122,42	119,68	119,68	24	0	0	70,6	64,2	6,38	0,5	0,42	-
06.05.2023	0,785	36,22	35,42	35,42	24	0	0	70,3	48,1	22,19	0,5	0,42	-
07.05.2023	0,724	33,88	33,14	33,14	24	0	0	70,3	48,5	21,81	0,51	0,42	-
08.05.2023	0,769	35,53	34,73	34,73	24	0	0	70,3	48,1	22,21	0,51	0,42	-
09.05.2023	0,772	35,95	35,17	35,17	24	0	0	70,2	48,2	22,01	0,5	0,42	-
10.05.2023	0,777	35,18	34,38	34,38	24	0	0	70,4	47,7	22,63	0,5	0,43	-
11.05.2023	0,719	33,78	33,02	33,02	24	0	0	70,1	48,4	21,74	0,5	0,42	-
12.05.2023	0,696	32,89	32,17	32,17	24	0	0	70,4	48,8	21,6	0,5	0,42	-
13.05.2023	0,73	34,71	33,94	33,94	24	0	0	70,1	48,6	21,51	0,5	0,42	-
14.05.2023	0,735	34,17	33,37	33,37	24	0	0	70,5	48,4	22,08	0,5	0,42	-
15.05.2023	0,691	33,03	32,3	32,3	24	0	0	70,2	48,9	21,34	0,5	0,43	-
16.05.2023	0,674	31,57	30,85	30,85	24	0	0	70,5	48,6	21,85	0,51	0,43	-
17.05.2023	0,705	33,59	32,84	32,84	24	0	0	70,2	48,7	21,48	0,5	0,42	-
18.05.2023	0,68	32,03	31,3	31,3	24	0	0	70,4	48,7	21,66	0,51	0,43	-
19.05.2023	0,693	32,65	31,91	31,91	24	0	0	70,3	48,5	21,74	0,51	0,43	-
20.05.2023	0,697	32,38	31,66	31,66	24	0	0	70,6	48,5	22,02	0,51	0,43	-
21.05.2023	0,775	36,35	35,55	35,55	24	0	0	70,2	48,4	21,85	0,51	0,43	-
22.05.2023	0,673	32,1	31,36	31,36	24	0	0	70,5	49	21,53	0,51	0,43	-
23.05.2023	0,658	31,84	31,13	31,13	24	0	0	70,3	49,2	21,1	0,51	0,43	-
Итого:	21,875	2618,63	2560,08	2560,08	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,875												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	3609,807	224319,55	219011,02	218697,28
23.05.2023	3631,682	226938,18	221571,1	221257,36

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 7:58:20