

#84078#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 2-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7121
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272072
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	2,597	89,78	87,73	87,73	24	0	0	71,4	41,8	29,64	0,47	0,46	4,9
25.04.2024	2,603	93,58	91,46	91,46	24	0	0	71,1	42,6	28,51	0,47	0,45	6,4
26.04.2024	2,677	97,99	95,7	95,7	24	0	0	71,7	43,7	27,96	0,48	0,45	7,8
27.04.2024	2,677	105,04	102,68	102,68	24	0	0	71,5	45,4	26,11	0,47	0,45	12,1
28.04.2024	2,618	107,11	104,68	104,68	24	0	0	71,1	46	25,03	0,47	0,45	14,6
29.04.2024	2,54	105,61	103,2	103,2	24	0	0	71,2	46,6	24,62	0,47	0,45	16,9
30.04.2024	2,577	107,31	104,82	104,82	24	0	0	71,6	47	24,6	0,46	0,44	16,1
01.05.2024	2,382	100,12	97,85	97,85	24	0	0	70,9	46,6	24,35	0,48	0,42	-
02.05.2024	1,493	63,25	61,87	61,87	24	0	0	70,6	46,4	24,13	0,51	0,42	-
03.05.2024	0,664	32,68	31,98	31,98	24	0	0	69,8	49	20,73	0,51	0,42	-
04.05.2024	0,628	29,18	28,52	28,52	24	0	0	70,9	48,8	22,06	0,51	0,42	-
05.05.2024	0,664	30,12	29,42	29,42	24	0	0	70,9	48,4	22,55	0,5	0,42	-
06.05.2024	0,647	31,03	30,34	30,34	24	0	0	70,2	48,8	21,42	0,5	0,42	-
07.05.2024	0,657	32,74	32,03	32,03	24	0	0	69,7	49,2	20,56	0,5	0,42	-
08.05.2024	0,725	34,56	33,79	33,79	24	0	0	69,8	48,3	21,5	0,5	0,42	-
09.05.2024	0,668	32,7	31,97	31,97	24	0	0	70	49,1	20,89	0,5	0,42	-
10.05.2024	0,685	33,09	32,37	32,37	24	0	0	70	48,9	21,08	0,5	0,42	-
11.05.2024	0,731	35,88	35,1	35,1	24	0	0	69,6	48,8	20,87	0,49	0,42	-
12.05.2024	0,787	38,02	37,19	37,19	24	0	0	69,6	48,5	21,11	0,5	0,42	-
13.05.2024	0,648	31,73	31,04	31,04	24	0	0	69,9	49	20,85	0,5	0,42	-
14.05.2024	0,7	33,45	32,73	32,73	24	0	0	70,1	48,7	21,38	0,5	0,42	-
15.05.2024	0,629	32,18	31,49	31,49	24	0	0	69,6	49,6	20,04	0,5	0,42	-
16.05.2024	0,689	33,24	32,5	32,5	24	0	0	70,1	48,9	21,16	0,5	0,42	-
17.05.2024	0,657	32,14	31,42	31,42	24	0	0	70,1	49,2	20,92	0,5	0,42	-
18.05.2024	0,668	31,65	30,94	30,94	24	0	0	70,4	48,9	21,51	0,5	0,42	-
19.05.2024	0,656	32,71	31,98	31,98	24	0	0	69,9	49,4	20,49	0,5	0,42	-
20.05.2024	0,612	30,2	29,53	29,53	24	0	0	70,2	49,4	20,77	0,5	0,42	-
21.05.2024	0,619	30,27	29,58	29,58	24	0	0	70,2	49,3	20,91	0,5	0,42	-
22.05.2024	0,605	29,57	28,9	28,9	24	0	0	70,4	49,5	20,93	0,5	0,42	-
23.05.2024	0,673	33,14	32,39	32,39	24	0	0	70	49,3	20,75	0,5	0,42	-
Итого:	36,176	1550,07	1515,2	1515,2	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,176												

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	4247,885	250614,16	244681,57	244367,83
23.05.2024	4284,061	252164,23	246196,77	245883,03

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 8:33:20