

#11380#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 2-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7121
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272072
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,747	63,78	62,46	62,46	24	0	0	67,3	55,4	11,98	0,49	0,42	16
25.05.2021	0,729	64,25	62,96	62,96	24	0	0	67,3	55,8	11,58	0,49	0,42	-
26.05.2021	0,752	64,15	62,87	62,87	24	0	0	67	55,1	11,93	0,49	0,42	-
27.05.2021	0,721	64,2	62,93	62,93	24	0	0	67,2	55,7	11,46	0,49	0,42	-
28.05.2021	0,749	64,49	63,18	63,18	24	0	0	66,9	55,1	11,84	0,5	0,42	11
29.05.2021	0,815	67,92	66,49	66,49	24	0	0	68,2	56	12,25	0,5	0,42	12,3
30.05.2021	0,818	70,35	68,81	68,81	24	0	0	70,1	58,2	11,86	0,5	0,42	-
31.05.2021	0,762	68,82	67,35	67,35	24	0	0	69,9	58,6	11,28	0,5	0,42	16
01.06.2021	0,727	72,98	71,43	71,43	24	0	0	69,7	59,5	10,17	0,46	0,4	-
02.06.2021	0,49	53,85	52,67	52,67	22	2	1	70,1	60,8	9,3	0,52	0,41	-
03.06.2021	0,761	82,59	80,68	80,68	24	0	0	70,6	61,2	9,43	0,52	0,41	15
04.06.2021	0,757	83,37	81,46	81,46	24	0	0	70,6	61,3	9,29	0,52	0,41	-
05.06.2021	0,746	83,61	81,72	81,72	24	0	0	70,6	61,4	9,13	0,53	0,41	13,4
06.06.2021	0,713	84,86	82,94	82,94	24	0	0	70,8	62,2	8,58	0,52	0,41	22
07.06.2021	0,73	84,11	82,2	82,2	24	0	0	70,5	61,6	8,86	0,52	0,41	-
08.06.2021	0,698	83,56	81,7	81,7	24	0	0	70,2	61,7	8,5	0,52	0,41	18,8
09.06.2021	0,611	80,88	79,2	79,2	24	0	0	67,7	60	7,7	0,52	0,41	21
10.06.2021	0,639	81,85	80,1	80,1	24	0	0	68,7	60,7	7,97	0,52	0,38	-
11.06.2021	0,496	64,97	63,57	63,57	19	5	1	68,5	60,7	7,78	0,52	0,41	-
12.06.2021	0,694	80,97	79,29	79,29	24	0	0	67,1	58,4	8,71	0,52	0,41	-
13.06.2021	0,684	80,64	78,97	78,97	24	0	0	67,5	58,8	8,68	0,52	0,41	-
14.06.2021	0,671	81,13	79,45	79,45	24	0	0	67,9	59,4	8,43	0,51	0,41	-
15.06.2021	0,643	78,71	77,05	77,05	24	0	0	67,4	59,1	8,32	0,52	0,41	-
16.06.2021	0,682	81,55	79,87	79,87	24	0	0	67,7	59,2	8,54	0,52	0,41	-
17.06.2021	0,679	83,04	81,36	81,36	24	0	0	67,7	59,4	8,32	0,52	0,41	-
18.06.2021	0,631	83,48	81,8	81,8	24	0	0	67,8	60,1	7,68	0,53	0,41	-
19.06.2021	0,635	84,67	82,91	82,91	24	0	0	68,2	60,5	7,64	0,53	0,41	-
20.06.2021	0,645	85,37	83,58	83,58	24	0	0	68,5	60,9	7,68	0,53	0,41	-
21.06.2021	0,604	84,93	83,19	83,19	24	0	0	68	60,8	7,25	0,53	0,41	-
22.06.2021	0,554	85,09	83,36	83,36	24	0	0	67,8	61,2	6,6	0,53	0,41	-
23.06.2021	0,586	84,59	82,93	82,93	24	0	0	67,2	60,1	7,05	0,53	0,41	-
Итого:	21,169	2378,76	2328,48	2328,48	737	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,169												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 737

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	2206,878	153808,43	150177,38	149863,64
23.06.2021	2228,047	156187,19	152505,86	152192,12

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 8:08:38