

#11366#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Минская 2-8, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7121
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00272072
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,696	32,32	31,6	31,6	24	0	0	71,3	49,2	22,02	0,5	0,4	-
25.05.2022	0,653	31,6	30,88	30,88	24	0	0	70,8	49,7	21,09	0,5	0,4	-
26.05.2022	0,668	32,49	31,77	31,77	24	0	0	70,6	49,6	20,96	0,5	0,4	-
27.05.2022	0,711	33,64	32,88	32,88	24	0	0	70,8	49,1	21,67	0,5	0,4	-
28.05.2022	0,729	38,95	38,1	38,1	24	0	0	69,1	50	19,07	0,51	0,4	-
29.05.2022	0,738	34,11	33,34	33,34	24	0	0	70,9	48,9	22,06	0,51	0,4	-
30.05.2022	0,709	33,77	33,01	33,01	24	0	0	70,8	49,3	21,49	0,5	0,4	-
31.05.2022	0,693	33,11	32,37	32,37	24	0	0	70,8	49,5	21,33	0,5	0,4	-
01.06.2022	0,713	35,23	34,44	34,44	24	0	0	70,3	49,6	20,68	0,5	0,4	-
02.06.2022	0,711	33,57	32,83	32,83	24	0	0	70,8	49,2	21,6	0,5	0,4	-
03.06.2022	0,704	33,21	32,43	32,43	24	0	0	70,6	48,9	21,72	0,5	0,4	-
04.06.2022	0,686	32,82	32,1	32,1	24	0	0	70,7	49,3	21,42	0,5	0,4	-
05.06.2022	0,697	33,05	32,3	32,3	24	0	0	70,8	49,2	21,59	0,5	0,4	-
06.06.2022	0,67	32,34	31,61	31,61	24	0	0	70,7	49,4	21,26	0,5	0,4	-
07.06.2022	0,658	31,98	31,28	31,28	24	0	0	70,6	49,6	21,05	0,5	0,4	-
08.06.2022	0,678	31,97	31,25	31,25	24	0	0	70,8	49,2	21,61	0,5	0,4	-
09.06.2022	0,661	31,84	31,11	31,11	24	0	0	70,8	49,5	21,22	0,5	0,4	-
10.06.2022	0,639	30,65	29,98	29,98	24	0	0	71,1	49,8	21,3	0,5	0,4	-
11.06.2022	0,658	30,8	30,1	30,1	24	0	0	71,3	49,4	21,86	0,5	0,4	-
12.06.2022	0,629	30,47	29,76	29,76	24	0	0	70,9	49,8	21,14	0,5	0,4	-
13.06.2022	0,611	29,7	29,02	29,02	24	0	0	70,9	49,9	21,03	0,5	0,4	-
14.06.2022	0,634	36,43	35,65	35,65	24	0	0	68,7	50,9	17,81	0,5	0,4	-
15.06.2022	0,664	31,47	30,73	30,73	24	0	0	71	49,4	21,54	0,5	0,4	-
16.06.2022	0,649	30,57	29,88	29,88	24	0	0	71	49,2	21,79	0,5	0,4	-
17.06.2022	0,648	30,73	30,02	30,02	24	0	0	71	49,4	21,62	0,5	0,4	-
18.06.2022	0,661	31,34	30,64	30,64	24	0	0	71,1	49,6	21,52	0,5	0,4	-
19.06.2022	0,661	31,09	30,38	30,38	24	0	0	70,9	49,3	21,68	0,5	0,4	-
20.06.2022	0,641	30,64	29,94	29,94	24	0	0	71	49,6	21,39	0,5	0,4	-
21.06.2022	0,668	31,61	30,91	30,91	24	0	0	71	49,3	21,62	0,5	0,4	-
22.06.2022	0,676	31,92	31,2	31,2	24	0	0	71	49,3	21,67	0,41	0,37	-
23.06.2022	0,347	19,33	18,95	18,95	24	0	0	66,2	47,9	18,32	0,5	0,4	-
Итого:	20,561	992,75	970,46	970,46	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,561												

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	2868,033	187370,79	182942,3	182628,56
23.06.2022	2888,594	188363,54	183912,76	183599,02

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 28.06.2022 8:15:10