

#11375#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 2-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7121
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272072
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,626	30,18	29,5	29,5	24	0	0	70,5	49,3	21,22	0,52	0,43	-
25.05.2023	0,648	31,51	30,79	30,79	24	0	0	70,3	49,2	21,08	0,52	0,43	-
26.05.2023	0,683	32,47	31,73	31,73	24	0	0	70,5	48,9	21,52	0,52	0,43	-
27.05.2023	0,647	31,23	30,54	30,54	24	0	0	70,4	49,2	21,19	0,52	0,43	-
28.05.2023	0,688	32,66	31,93	31,93	24	0	0	70,6	49	21,62	0,52	0,43	-
29.05.2023	0,696	33,53	32,77	32,77	24	0	0	70,4	49,1	21,26	0,52	0,43	-
30.05.2023	0,692	33,14	32,39	32,39	24	0	0	70,5	49,2	21,34	0,52	0,43	-
31.05.2023	0,644	31,63	30,91	30,91	24	0	0	70,4	49,6	20,81	0,53	0,43	-
01.06.2023	0,646	31,23	30,51	30,51	24	0	0	70,5	49,5	21,05	0,52	0,43	-
02.06.2023	0,648	31,87	31,15	31,15	24	0	0	70,3	49,6	20,68	0,53	0,43	-
03.06.2023	0,705	34,03	33,27	33,27	24	0	0	70,5	49,2	21,24	0,53	0,43	-
04.06.2023	0,719	34,52	33,74	33,74	24	0	0	70,4	49,1	21,31	0,53	0,43	-
05.06.2023	0,652	31,31	30,62	30,62	24	0	0	70,5	49,3	21,24	0,52	0,43	-
06.06.2023	0,647	31,7	30,98	30,98	24	0	0	70,3	49,4	20,84	0,53	0,43	-
07.06.2023	0,653	31,53	30,83	30,83	24	0	0	70,5	49,4	21,19	0,53	0,43	-
08.06.2023	0,599	29,69	29,01	29,01	24	0	0	70,5	49,7	20,74	0,52	0,43	-
09.06.2023	0,618	30,77	30,09	30,09	24	0	0	70,4	49,8	20,51	0,52	0,43	-
10.06.2023	0,651	31,98	31,29	31,29	24	0	0	70,3	49,4	20,88	0,52	0,43	-
11.06.2023	0,641	31,91	31,19	31,19	24	0	0	70,3	49,8	20,45	0,52	0,42	-
12.06.2023	0,671	32,28	31,55	31,55	24	0	0	70,4	49,2	21,27	0,52	0,43	-
13.06.2023	0,586	29,42	28,77	28,77	24	0	0	70,4	50	20,39	0,53	0,43	-
14.06.2023	0,617	30,15	29,46	29,46	24	0	0	70,4	49,4	20,95	0,52	0,43	-
15.06.2023	0,657	31,77	31,03	31,03	24	0	0	70,4	49,2	21,15	0,51	0,42	-
16.06.2023	0,64	30,96	30,26	30,26	24	0	0	70,4	49,3	21,12	0,5	0,42	-
17.06.2023	0,65	31,77	31,04	31,04	24	0	0	70,4	49,5	20,93	0,51	0,42	-
18.06.2023	0,672	32,82	32,08	32,08	24	0	0	70,3	49,4	20,93	0,51	0,42	-
19.06.2023	0,633	30,82	30,12	30,12	24	0	0	70,4	49,4	21,01	0,51	0,42	-
20.06.2023	0,61	29,91	29,24	29,24	24	0	0	70,5	49,7	20,81	0,51	0,42	-
21.06.2023	0,616	30,59	29,93	29,93	24	0	0	70,3	49,8	20,52	0,52	0,42	-
22.06.2023	0,602	30,15	29,49	29,49	24	0	0	70,2	49,7	20,49	0,51	0,42	-
23.06.2023	0,596	29,64	28,97	28,97	24	0	0	70,4	49,8	20,61	0,51	0,42	-
Итого:	20,053	977,17	955,18	955,18	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,053												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	3631,682	226938,18	221571,1	221257,36
23.06.2023	3651,735	227915,35	222526,28	222212,54

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 13:17:36