

#133888#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 2-8, Калининград

4402

7121

ВКТ-7

00272072

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,776	73,94	72,26	72,26	24	0	0	71	60,2	10,75	0,47	0,44	-
25.05.2025	0,869	74,31	72,63	72,63	24	0	0	70,8	58,8	11,96	0,46	0,44	-
26.05.2025	0,768	73,17	71,49	71,49	24	0	0	70,8	60	10,73	0,47	0,44	-
27.05.2025	0,781	77,01	75,27	75,27	24	0	0	70,6	60,2	10,4	0,48	0,44	-
28.05.2025	0,773	83,07	81,16	81,16	24	0	0	71,5	62	9,52	0,48	0,44	-
29.05.2025	0,789	86,73	84,75	84,75	24	0	0	71,5	62,2	9,34	0,48	0,44	-
30.05.2025	0,761	92,37	90,28	90,28	24	0	0	71,4	63	8,41	0,48	0,44	-
31.05.2025	0,764	83,28	81,51	81,51	24	0	0	68,6	59,2	9,38	0,48	0,44	-
01.06.2025	0,872	86,89	84,97	84,97	24	0	0	70,8	60,6	10,22	0,48	0,44	-
02.06.2025	0,731	86,99	85,05	85,05	24	0	0	70,9	62,3	8,61	0,48	0,44	-
03.06.2025	0,749	86,87	84,95	84,95	24	0	0	70,5	61,7	8,85	0,48	0,44	-
04.06.2025	0,75	89,43	87,42	87,42	24	0	0	70,6	62	8,6	0,48	0,44	-
05.06.2025	0,777	88,37	86,4	86,4	24	0	0	70,9	61,8	9,01	0,48	0,44	-
06.06.2025	0,754	89,49	87,49	87,49	24	0	0	70,9	62,2	8,65	0,48	0,44	-
07.06.2025	0,744	90,5	88,46	88,46	24	0	0	70,9	62,5	8,39	0,48	0,44	-
08.06.2025	0,794	89,81	87,85	87,85	24	0	0	70,5	61,5	9,01	0,48	0,44	-
09.06.2025	0,799	88,84	86,85	86,85	24	0	0	70,5	61,4	9,17	0,48	0,44	-
10.06.2025	0,774	89,29	87,35	87,35	24	0	0	70,2	61,3	8,87	0,48	0,44	-
11.06.2025	0,74	88,34	86,42	86,42	24	0	0	70,1	61,6	8,59	0,48	0,44	-
12.06.2025	0,776	87,88	85,96	85,96	24	0	0	70,3	61,3	9,02	0,48	0,45	-
13.06.2025	0,784	87,36	85,44	85,44	24	0	0	70,7	61,5	9,21	0,49	0,45	-
14.06.2025	0,726	88,68	86,72	86,72	24	0	0	70,4	62,1	8,33	0,49	0,45	-
15.06.2025	0,81	87,73	85,81	85,81	24	0	0	70,3	60,9	9,42	0,49	0,45	-
16.06.2025	0,744	88,32	86,4	86,4	24	0	0	70	61,4	8,61	0,49	0,45	-
17.06.2025	0,736	88,45	86,53	86,53	24	0	0	70,3	61,8	8,5	0,49	0,45	-
18.06.2025	0,761	87,66	85,72	85,72	24	0	0	70,2	61,3	8,89	0,49	0,46	-
19.06.2025	0,718	81,01	79,3	79,3	24	0	0	68,2	59,1	9,06	0,49	0,46	-
20.06.2025	0,691	83,78	81,88	81,88	24	0	0	70,6	62,1	8,47	0,49	0,45	-
21.06.2025	0,738	85,14	83,22	83,22	24	0	0	71,1	62,2	8,88	0,49	0,46	-
22.06.2025	0,824	84,24	82,32	82,32	24	0	0	70,9	60,9	9,99	0,49	0,46	-
23.06.2025	0,694	84,09	82,18	82,18	24	0	0	70,9	62,5	8,43	0,49	0,46	-
Итого:	23,767	2653,04	2594,04	2594,04	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,767												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	4911,716	281236,99	274054,14	273740,4
23.06.2025	4935,483	283890,03	276648,18	276334,44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:33:24