

# #11376#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Минская 2-8, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7121  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272072  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,598	29,62	28,95	28,95	24	0	0	70,4	49,8	20,6	0,51	0,42	-
25.06.2023	0,717	34,83	34,05	34,05	24	0	0	70,1	49,1	21,07	0,51	0,42	-
26.06.2023	0,603	30,61	29,93	29,93	24	0	0	70,3	50	20,29	0,5	0,43	-
27.06.2023	0,629	30,94	30,27	30,27	24	0	0	70,4	49,7	20,7	0,51	0,43	-
28.06.2023	0,678	42,66	41,76	41,76	24	0	0	66,8	50,6	16,27	0,5	0,43	-
29.06.2023	0,616	44,35	43,49	43,49	24	0	0	64,8	50,6	14,16	0,5	0,43	-
30.06.2023	0,669	31,92	31,23	31,23	24	0	0	70,3	48,9	21,46	0,5	0,43	-
01.07.2023	0,585	28,71	28,05	28,05	24	0	0	70,4	49,5	20,91	0,5	0,43	-
02.07.2023	0,686	32,26	31,53	31,53	24	0	0	70,3	48,6	21,72	0,5	0,43	-
03.07.2023	0,634	30,83	30,14	30,14	24	0	0	70,1	49,1	21,03	0,51	0,43	-
04.07.2023	0,626	30,54	29,84	29,84	24	0	0	70,3	49,3	21,01	0,51	0,43	-
05.07.2023	0,657	31,69	30,99	30,99	24	0	0	70,2	49	21,24	0,51	0,43	-
06.07.2023	0,599	28,84	28,19	28,19	24	0	0	70,5	49,3	21,21	0,51	0,43	-
07.07.2023	0,584	29,54	28,9	28,9	24	0	0	69,9	49,8	20,13	0,51	0,43	-
08.07.2023	0,615	30,59	29,88	29,88	24	0	0	70,1	49,5	20,63	0,51	0,43	-
09.07.2023	0,648	30,68	29,98	29,98	24	0	0	70,5	49	21,54	0,51	0,43	-
10.07.2023	0,592	28,27	27,62	27,62	24	0	0	70,8	49,4	21,46	0,5	0,43	-
11.07.2023	0,578	29,07	28,4	28,4	24	0	0	70,1	49,7	20,38	0,49	0,42	-
12.07.2023	0,659	31,21	30,51	30,51	24	0	0	70,4	48,9	21,56	0,48	0,42	-
13.07.2023	0,593	41,23	40,42	40,42	24	0	0	65,5	50,8	14,73	0,49	0,42	-
14.07.2023	0,579	28,87	28,22	28,22	24	0	0	70,3	49,7	20,6	0,49	0,42	-
15.07.2023	0,611	29,79	29,12	29,12	24	0	0	70,3	49,2	21,05	0,49	0,42	-
16.07.2023	0,63	30,53	29,87	29,87	24	0	0	70,2	49,2	21,01	0,49	0,42	-
17.07.2023	0,286	57,72	56,42	56,42	23	1	1	70,5	65,4	5,07	0,49	0,38	-
18.07.2023	0,344	76,57	74,84	74,84	18	6	1	70,5	65,9	4,6	0,49	0,42	-
19.07.2023	0,536	36,46	35,63	35,63	24	0	0	69,7	54,7	15	0,49	0,42	-
20.07.2023	0,441	34,66	33,92	33,92	24	0	0	69,7	56,8	12,95	0,5	0,42	-
21.07.2023	0,435	32,98	32,25	32,25	24	0	0	69,8	56,2	13,54	0,5	0,42	-
22.07.2023	0,503	37,23	36,41	36,41	24	0	0	69,8	55,9	13,84	0,5	0,42	-
23.07.2023	0,567	37,49	36,67	36,67	24	0	0	69,9	54,4	15,44	0,5	0,42	-
Итого:	17,498	1050,69	1027,48	1027,48	713	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,498												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 713

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	3651,735	227915,35	222526,28	222212,54
23.07.2023	3669,233	228966,04	223553,76	223240,02

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.07.2023 7:37:55