

#90622#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 2-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7121
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272072
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,641	31,93	31,22	31,22	24	0	0	70,1	49,6	20,51	0,5	0,42	-
25.06.2024	0,584	29,47	28,8	28,8	24	0	0	70,2	50	20,22	0,5	0,42	-
26.06.2024	0,6	30,03	29,37	29,37	24	0	0	70,3	49,9	20,39	0,49	0,42	-
27.06.2024	0,54	27,92	27,3	27,3	24	0	0	70,3	50,4	19,82	0,49	0,43	-
28.06.2024	0,537	27,93	27,29	27,29	24	0	0	70	50,3	19,63	0,49	0,43	-
29.06.2024	0,551	28,35	27,73	27,73	24	0	0	70,1	50,3	19,79	0,49	0,43	-
30.06.2024	0,549	28,31	27,68	27,68	24	0	0	70,1	50,2	19,89	0,49	0,43	-
01.07.2024	0,513	26,86	26,27	26,27	24	0	0	70,1	50,4	19,62	0,49	0,43	-
02.07.2024	0,577	29,48	28,81	28,81	24	0	0	70,3	50,2	20,07	0,49	0,43	-
03.07.2024	0,548	28,5	27,85	27,85	24	0	0	70,1	50,4	19,74	0,49	0,43	-
04.07.2024	0,593	29,68	29,04	29,04	24	0	0	70,2	49,8	20,37	0,49	0,43	-
05.07.2024	0,598	30,58	29,9	29,9	24	0	0	70	49,8	20,13	0,5	0,43	-
06.07.2024	0,623	31,55	30,84	30,84	24	0	0	70	49,7	20,24	0,49	0,43	-
07.07.2024	0,674	33,55	32,81	32,81	24	0	0	70,2	49,6	20,6	0,5	0,42	-
08.07.2024	0,636	36,49	35,74	35,74	24	0	0	68,4	50,6	17,81	0,52	0,42	-
09.07.2024	0,631	31,14	30,44	30,44	24	0	0	70,4	49,6	20,77	0,51	0,42	-
10.07.2024	0,594	29,93	29,24	29,24	24	0	0	70,2	49,9	20,31	0,51	0,42	-
11.07.2024	0,609	30,64	29,98	29,98	24	0	0	70,4	50,1	20,31	0,51	0,42	-
12.07.2024	0,532	27,1	26,5	26,5	24	0	0	70,4	50,4	20,05	0,51	0,42	-
13.07.2024	0,573	29,02	28,37	28,37	24	0	0	70,2	49,9	20,26	0,51	0,42	-
14.07.2024	0,612	30,31	29,63	29,63	24	0	0	70,1	49,4	20,71	0,51	0,42	-
15.07.2024	0,589	29,3	28,65	28,65	24	0	0	70,2	49,6	20,61	0,51	0,42	-
16.07.2024	0,53	27,33	26,72	26,72	24	0	0	70,2	50,4	19,82	0,51	0,42	-
17.07.2024	0,514	26,2	25,58	25,58	22	2	1	70,3	50,2	20,1	0,51	0,42	-
18.07.2024	0,563	31,89	31,2	31,2	24	0	0	68,7	50,7	18,01	0,51	0,42	-
19.07.2024	0,569	30,47	29,8	29,8	24	0	0	69,6	50,5	19,06	0,52	0,42	-
20.07.2024	0,574	28,4	27,77	27,77	24	0	0	70,3	49,6	20,65	0,52	0,42	-
21.07.2024	0,577	28,59	27,93	27,93	24	0	0	70,4	49,8	20,63	0,51	0,42	-
22.07.2024	0,556	28,09	27,49	27,49	24	0	0	70,2	50	20,18	0,52	0,42	-
23.07.2024	0,531	27,3	26,7	26,7	24	0	0	70,2	50,2	19,93	0,51	0,42	-
Итого:	17,318	886,34	866,65	866,65	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,318												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	4302,65	253095,45	247107,1	246793,36
23.07.2024	4319,968	253981,79	247973,75	247660,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2024 15:18:15