

#34959#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 2-8, Калининград

4402

7121

ВКТ-7

00272072

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,586	28,33	27,7	27,7	24	0	0	70,5	49,4	21,11	0,49	0,42	-
25.08.2023	0,57	28,52	27,86	27,86	24	0	0	70,1	49,6	20,55	0,5	0,42	-
26.08.2023	0,592	28,48	27,82	27,82	24	0	0	70,6	49,3	21,28	0,5	0,42	-
27.08.2023	0,595	28,06	27,41	27,41	24	0	0	71	49,2	21,7	0,5	0,42	-
28.08.2023	0,573	27,14	26,52	26,52	24	0	0	70,9	49,3	21,56	0,51	0,42	-
29.08.2023	0,551	27,22	26,6	26,6	24	0	0	70,5	49,8	20,69	0,5	0,42	-
30.08.2023	0,601	32,97	32,25	32,25	24	0	0	68,7	50	18,7	0,51	0,42	-
31.08.2023	0,572	29,09	28,45	28,45	24	0	0	70	49,8	20,17	0,5	0,42	-
01.09.2023	0,594	29,55	28,91	28,91	24	0	0	70,3	49,8	20,52	0,5	0,42	-
02.09.2023	0,582	29,25	28,6	28,6	24	0	0	70,1	49,7	20,35	0,5	0,42	-
03.09.2023	0,597	30,2	29,52	29,52	24	0	0	70	49,8	20,28	0,51	0,42	-
04.09.2023	0,594	29,69	29,04	29,04	24	0	0	70,3	49,8	20,42	0,51	0,42	-
05.09.2023	0,584	29,53	28,88	28,88	24	0	0	70,2	49,9	20,25	0,51	0,42	-
06.09.2023	0,588	29,28	28,65	28,65	24	0	0	70,4	49,9	20,53	0,5	0,42	-
07.09.2023	0,6	30,07	29,4	29,4	24	0	0	70,3	50	20,36	0,5	0,42	-
08.09.2023	0,565	28,44	27,79	27,79	24	0	0	70,3	50	20,23	0,51	0,42	-
09.09.2023	0,624	30,76	30,05	30,05	24	0	0	70,3	49,5	20,8	0,5	0,42	-
10.09.2023	0,618	30,92	30,22	30,22	24	0	0	70,1	49,6	20,47	0,51	0,42	-
11.09.2023	0,596	29,61	28,96	28,96	24	0	0	70,4	49,8	20,59	0,5	0,42	-
12.09.2023	0,568	36,4	35,63	35,63	24	0	0	67,4	51,4	15,96	0,51	0,42	-
13.09.2023	0,569	28,09	27,44	27,44	24	0	0	70,4	49,6	20,75	0,5	0,42	-
14.09.2023	0,559	27,99	27,35	27,35	24	0	0	70,2	49,8	20,47	0,5	0,42	-
15.09.2023	0,615	30,2	29,53	29,53	24	0	0	70,2	49,4	20,78	0,5	0,42	-
16.09.2023	0,597	29,32	28,68	28,68	24	0	0	70,2	49,3	20,87	0,5	0,42	-
17.09.2023	0,652	31,44	30,75	30,75	24	0	0	70,4	49,1	21,24	0,5	0,42	-
18.09.2023	0,57	28,77	28,14	28,14	24	0	0	70,2	49,8	20,33	0,5	0,42	-
19.09.2023	0,596	29,46	28,81	28,81	24	0	0	70,2	49,6	20,6	0,5	0,42	-
20.09.2023	0,596	29,75	29,1	29,1	24	0	0	70,1	49,7	20,39	0,5	0,42	-
21.09.2023	0,607	29,71	29,05	29,05	24	0	0	70,3	49,5	20,86	0,5	0,42	-
22.09.2023	0,57	28,88	28,23	28,23	24	0	0	70,2	50	20,2	0,5	0,42	-
23.09.2023	0,62	30,07	29,39	29,39	24	0	0	70,3	49,2	21,11	0,5	0,42	-
Итого:	18,301	917,19	896,73	896,73	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,301												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	3685,079	229801,13	224370,96	224057,22
23.09.2023	3703,38	230718,32	225267,69	224953,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2023 15:59:53