

#95176#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 2-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7121
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272072
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 01.09.2024 | 0,6 | 30,55 | 29,86 | 29,86 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 49,8 | 20,06 | 0,51 | 0,42 | - |
| 02.09.2024 | 0,556 | 28,89 | 28,27 | 28,27 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 50 | 19,76 | 0,51 | 0,42 | - |
| 03.09.2024 | 0,581 | 30,24 | 29,55 | 29,55 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 50,1 | 19,77 | 0,51 | 0,42 | - |
| 04.09.2024 | 0,545 | 29,01 | 28,37 | 28,37 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 50,3 | 19,18 | 0,51 | 0,42 | - |
| 05.09.2024 | 0,558 | 28,59 | 27,96 | 27,96 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 49,9 | 19,99 | 0,52 | 0,42 | - |
| 06.09.2024 | 0,516 | 27,06 | 26,47 | 26,47 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 50,3 | 19,44 | 0,51 | 0,42 | - |
| 07.09.2024 | 0,583 | 29,53 | 28,9 | 28,9 | 24 | 0 | 0 | 70 | 49,8 | 20,15 | 0,51 | 0,42 | - |
| 08.09.2024 | 0,559 | 28,81 | 28,18 | 28,18 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 49,8 | 19,79 | 0,51 | 0,42 | - |
| 09.09.2024 | 0,604 | 30,08 | 29,41 | 29,41 | 24 | 0 | 0 | 70 | 49,4 | 20,56 | 0,51 | 0,42 | - |
| 10.09.2024 | 0,616 | 30,08 | 29,41 | 29,41 | 24 | 0 | 0 | 70 | 49,1 | 20,87 | 0,51 | 0,42 | - |
| 11.09.2024 | 0,574 | 34,05 | 33,35 | 33,35 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 50,4 | 17,22 | 0,51 | 0,42 | - |
| 12.09.2024 | 0,594 | 29,83 | 29,18 | 29,18 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 49,4 | 20,39 | 0,52 | 0,42 | - |
| 13.09.2024 | 0,583 | 28,78 | 28,14 | 28,14 | 24 | 0 | 0 | 70 | 49,2 | 20,71 | 0,52 | 0,42 | - |
| 14.09.2024 | 0,581 | 29,2 | 28,55 | 28,55 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 49,4 | 20,34 | 0,51 | 0,42 | - |
| 15.09.2024 | 0,628 | 30,87 | 30,19 | 30,19 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 49,1 | 20,82 | 0,52 | 0,42 | - |
| 16.09.2024 | 0,585 | 29,53 | 28,91 | 28,91 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 49,3 | 20,3 | 0,51 | 0,42 | - |
| 17.09.2024 | 0,641 | 31,69 | 31,02 | 31,02 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 49 | 20,72 | 0,51 | 0,42 | - |
| 18.09.2024 | 0,603 | 30,23 | 29,58 | 29,58 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 49,2 | 20,4 | 0,51 | 0,42 | - |
| 19.09.2024 | 0,573 | 28,77 | 28,14 | 28,14 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 49,5 | 20,4 | 0,51 | 0,42 | - |
| 20.09.2024 | 0,592 | 29,61 | 28,94 | 28,94 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 49,4 | 20,39 | 0,51 | 0,42 | - |
| 21.09.2024 | 0,557 | 28,35 | 27,71 | 27,71 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 49,5 | 20,14 | 0,51 | 0,42 | - |
| 22.09.2024 | 0,621 | 31,08 | 30,37 | 30,37 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 49,1 | 20,53 | 0,51 | 0,42 | - |
| 23.09.2024 | 0,583 | 29,01 | 28,35 | 28,35 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 49,4 | 20,66 | 0,51 | 0,42 | - |
| Итого: | 13,433 | 683,84 | 668,81 | 668,81 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 13,433 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 31.08.2024 | 4330,238 | 255052,09 | 248485,1 | 248171,36 |
| 23.09.2024 | 4343,671 | 255735,93 | 249153,91 | 248840,17 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2024 7:36:20