

#148623#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 2-8, Калининград

4402

7121

ВКТ-7

00272072

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.09.2025	0,626	55,04	53,84	53,84	24	0	0	69,8	58,2	11,63	0,39	0,41	-
02.09.2025	0,607	51,19	50,05	50,05	24	0	0	69,6	57,5	12,11	0,4	0,42	-
03.09.2025	0,618	54,5	53,25	53,25	24	0	0	69,9	58,3	11,59	0,44	0,47	-
04.09.2025	0,551	40,11	39,25	39,25	24	0	0	68,4	54,3	14,12	0,48	0,5	-
05.09.2025	0,519	36,86	36,09	36,09	24	0	0	67,2	52,8	14,41	0,48	0,5	-
06.09.2025	0,575	37,42	36,64	36,64	24	0	0	67,3	51,6	15,72	0,48	0,5	-
07.09.2025	0,599	36,08	35,31	35,31	24	0	0	67	50	17,02	0,34	0,36	-
08.09.2025	0,204	16,52	16,18	16,18	24	0	0	65,9	53,2	12,65	0,48	0,5	-
09.09.2025	0,6	33,45	32,74	32,74	24	0	0	67	48,6	18,39	0,48	0,5	-
10.09.2025	0,584	33,22	32,49	32,49	24	0	0	67,2	49,1	18,07	0,48	0,5	-
11.09.2025	0,567	32,57	31,93	31,93	24	0	0	66,6	48,9	17,67	0,48	0,5	-
12.09.2025	0,557	32,26	31,61	31,61	24	0	0	66,9	49,3	17,58	0,48	0,5	-
13.09.2025	0,624	35,39	34,63	34,63	24	0	0	67,1	49	18,02	0,48	0,5	-
14.09.2025	0,622	34,16	33,46	33,46	24	0	0	66,8	48,1	18,69	0,48	0,5	-
15.09.2025	0,517	29,09	28,5	28,5	24	0	0	66,6	48,4	18,21	0,48	0,51	-
16.09.2025	0,484	22,07	21,63	21,63	24	0	0	66,4	44	22,38	0,48	0,5	-
17.09.2025	0,502	21,68	21,28	21,28	24	0	0	66,2	42,5	23,69	0,48	0,5	-
18.09.2025	0,582	31,7	31,06	31,06	24	0	0	67,6	48,8	18,78	0,46	0,48	-
19.09.2025	0,679	40,95	40,09	40,09	24	0	0	68,4	51,4	16,97	0,41	0,42	-
20.09.2025	0,703	61,89	60,57	60,57	24	0	0	69,9	58,3	11,58	0,41	0,42	-
21.09.2025	0,716	64,47	63,01	63,01	24	0	0	70,1	58,7	11,38	0,41	0,42	-
22.09.2025	0,626	61,6	60,25	60,25	24	0	0	69,5	59,1	10,43	0,4	0,42	-
23.09.2025	0,674	60,71	59,37	59,37	24	0	0	69,8	58,4	11,36	0,4	0,42	-
Итого:	13,336	922,93	903,23	903,23	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,336												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
31.08.2025	13,057	1293,95	1265,93	1265,93
23.09.2025	26,393	2216,88	2169,16	2169,16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:44:53