

#11390#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 2-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7121
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272072
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,7	37,59	36,8	36,8	24	0	0	68,6	49,6	19,02	0,4	0,38	-
25.09.2022	0,723	38,69	37,88	37,88	24	0	0	68,8	49,6	19,12	0,39	0,38	-
26.09.2022	0,7	37,67	36,88	36,88	24	0	0	68,6	49,6	18,97	0,39	0,38	-
27.09.2022	0,669	36,41	35,66	35,66	24	0	0	68,6	49,9	18,74	0,39	0,38	-
28.09.2022	0,656	36,32	35,55	35,55	24	0	0	67,6	49,1	18,49	0,45	0,38	-
29.09.2022	0,637	35,55	34,82	34,82	24	0	0	67,6	49,4	18,26	0,53	0,4	-
30.09.2022	0,718	41,93	41,08	41,08	24	0	0	67,5	50	17,46	0,53	0,4	-
01.10.2022	0,695	39,77	38,95	38,95	24	0	0	67,7	49,8	17,87	0,51	0,41	-
02.10.2022	0,739	60,05	58,93	58,93	24	0	0	63,1	50,6	12,54	0,55	0,41	-
03.10.2022	0,676	38,39	37,61	37,61	24	0	0	67,9	49,9	17,95	0,45	0,36	-
04.10.2022	0,424	23,95	23,48	23,48	24	0	0	67,3	49,2	18,09	0,38	0,33	-
Итого:	7,337	426,32	417,64	417,64	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,337												

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	2941,595	191427,69	186912,69	186598,95
04.10.2022	2948,932	191854,01	187330,33	187016,59

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:49:09