

#99076#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 2-8, Калининград

4402

7121

ВКТ-7

00272072

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2024	0,553	28,43	27,79	27,79	24	0	0	69,5	49,6	19,84	0,51	0,42	-
25.09.2024	0,581	29,36	28,71	28,71	24	0	0	69,8	49,6	20,22	0,51	0,42	-
26.09.2024	0,605	30,48	29,79	29,79	24	0	0	69,8	49,4	20,35	0,51	0,42	-
27.09.2024	0,599	29,56	28,93	28,93	24	0	0	69,8	49	20,71	0,51	0,43	-
28.09.2024	0,626	31,68	30,98	30,98	24	0	0	69,5	49,3	20,2	0,51	0,43	-
29.09.2024	0,69	34,04	33,29	33,29	24	0	0	69,6	48,9	20,71	0,51	0,43	-
30.09.2024	0,647	32,81	32,11	32,11	24	0	0	69,5	49,3	20,17	0,5	0,41	-
01.10.2024	0,64	32,59	31,9	31,9	24	0	0	68,7	48,6	20,03	0,53	0,41	-
02.10.2024	0,693	36,52	35,75	35,75	24	0	0	68,5	49	19,46	0,52	0,41	-
03.10.2024	0,64	31,49	30,8	30,8	24	0	0	69,8	49	20,8	0,52	0,41	-
04.10.2024	0,699	33,78	33,03	33,03	24	0	0	69,7	48,5	21,19	0,52	0,41	-
05.10.2024	0,702	33,38	32,65	32,65	24	0	0	70	48,4	21,58	0,52	0,41	-
06.10.2024	0,699	35,7	34,92	34,92	24	0	0	68,9	48,8	20,05	0,53	0,41	-
07.10.2024	0,726	34,55	33,79	33,79	24	0	0	69,7	48,3	21,45	0,58	0,43	-
08.10.2024	0,662	31,89	31,17	31,17	24	0	0	69,9	48,7	21,23	0,61	0,45	-
09.10.2024	0,65	30,09	29,4	29,4	24	0	0	70,5	48,3	22,22	0,6	0,45	-
10.10.2024	0,624	29,77	29,12	29,12	24	0	0	70,4	48,9	21,45	0,6	0,46	-
11.10.2024	0,615	29,11	28,46	28,46	24	0	0	70,4	48,8	21,56	0,56	0,46	-
12.10.2024	1,503	59,98	58,64	58,64	24	0	0	71	45,4	25,66	0,5	0,47	-
13.10.2024	2,966	127,5	124,67	124,67	24	0	0	70,7	46,9	23,8	0,5	0,47	-
14.10.2024	2,856	124,06	121,26	121,26	24	0	0	71,1	47,5	23,57	0,5	0,47	-
15.10.2024	2,8	121,01	118,25	118,25	24	0	0	71,4	47,7	23,7	0,51	0,47	-
16.10.2024	2,805	119,96	117,22	117,22	24	0	0	71,3	47,4	23,94	0,5	0,47	-
17.10.2024	2,839	122,21	119,44	119,44	24	0	0	71,2	47,4	23,79	0,51	0,47	-
18.10.2024	2,828	123,78	121	121	24	0	0	71,1	47,7	23,4	0,5	0,47	-
19.10.2024	2,836	124,11	121,34	121,34	24	0	0	71,1	47,7	23,39	0,5	0,47	-
20.10.2024	2,847	123,48	120,69	120,69	24	0	0	71,1	47,5	23,62	0,51	0,47	-
21.10.2024	2,756	122,83	120,03	120,03	24	0	0	71	48	22,98	0,51	0,47	-
22.10.2024	2,71	124,25	121,43	121,43	24	0	0	71	48,7	22,32	0,51	0,47	-
23.10.2024	2,709	123,13	120,36	120,36	24	0	0	70,7	48,2	22,52	0,5	0,47	-
Итого:	44,106	1991,53	1946,92	1946,92	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,106												

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2024	4343,671	255735,93	249153,91	248840,17
23.10.2024	4387,777	257727,46	251100,83	250787,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.10.2024 11:46:59