

# #102512#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Минская 2-8, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7121  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272072  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	2,774	121,55	118,8	118,8	24	0	0	71,1	47,8	23,37	0,51	0,47	8,5
25.10.2024	2,752	117,55	114,91	114,91	24	0	0	70,9	46,9	23,95	0,51	0,47	4
26.10.2024	2,768	119,78	117,1	117,1	24	0	0	70,9	47,2	23,68	0,51	0,47	8,2
27.10.2024	2,755	120,09	117,41	117,41	24	0	0	70,8	47,3	23,49	0,51	0,47	9,6
28.10.2024	2,725	119,95	117,28	117,28	24	0	0	71	47,7	23,26	0,51	0,47	10,2
29.10.2024	2,7	120,88	118,17	118,17	24	0	0	71	48,1	22,88	0,51	0,48	10,9
30.10.2024	2,696	120,68	118,02	118,02	24	0	0	70,7	47,9	22,86	0,51	0,47	12,2
31.10.2024	2,691	120,46	117,81	117,81	24	0	0	70,5	47,7	22,84	0,51	0,47	9,6
01.11.2024	2,727	123,07	120,3	120,3	24	0	0	70,9	48,2	22,68	0,51	0,48	-
02.11.2024	2,716	116,42	113,78	113,78	24	0	0	70,9	47	23,86	0,51	0,48	-
03.11.2024	2,736	115,77	113,17	113,17	24	0	0	70,9	46,7	24,2	0,51	0,48	-
04.11.2024	2,704	117,83	115,21	115,21	24	0	0	69,8	46,4	23,49	0,5	0,48	-
05.11.2024	2,705	115,06	112,46	112,46	24	0	0	70,4	46,4	24,05	0,51	0,48	-
06.11.2024	2,776	113,56	110,98	110,98	24	0	0	70,9	45,8	25,04	0,51	0,48	-
07.11.2024	2,722	112,57	110,03	110,03	24	0	0	70,7	45,9	24,77	0,51	0,48	-
08.11.2024	2,782	115,1	112,46	112,46	24	0	0	71,2	46,5	24,76	0,51	0,48	-
09.11.2024	2,78	112,26	109,73	109,73	24	0	0	71	45,6	25,37	0,51	0,48	-
10.11.2024	2,813	107,83	105,36	105,36	24	0	0	71,7	45	26,7	0,52	0,48	-
11.11.2024	2,989	107,27	104,59	104,59	24	0	0	75,4	46,8	28,57	0,51	0,48	-
12.11.2024	2,995	106,74	104,02	104,02	24	0	0	75,7	46,9	28,81	0,51	0,48	-
13.11.2024	3,058	106,33	103,62	103,62	24	0	0	76	46,5	29,5	0,51	0,48	-
14.11.2024	2,861	108,28	105,74	105,74	24	0	0	72,7	45,6	27,06	0,51	0,48	-
15.11.2024	2,754	111,82	109,29	109,29	24	0	0	71	45,8	25,21	0,51	0,48	-
16.11.2024	2,821	116,26	113,62	113,62	24	0	0	70,9	46,1	24,85	0,51	0,48	-
17.11.2024	2,755	111,88	109,33	109,33	24	0	0	71	45,8	25,25	0,51	0,48	-
18.11.2024	2,698	107,26	104,85	104,85	24	0	0	71	45,2	25,77	0,51	0,48	-
19.11.2024	2,749	104,68	102,25	102,25	24	0	0	72,2	45,4	26,9	0,52	0,48	-
20.11.2024	2,771	109,61	107,1	107,1	24	0	0	71,8	45,9	25,91	0,52	0,49	-
21.11.2024	2,806	99,45	96,99	96,99	24	0	0	74,3	45,3	28,94	0,52	0,48	-
22.11.2024	3,011	104,88	102,17	102,17	24	0	0	76,2	46,7	29,51	0,52	0,49	-
23.11.2024	3,017	105,9	103,26	103,26	24	0	0	75,3	46	29,23	0,52	0,49	-
Итого:	86,607	3510,77	3429,81	3429,81	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	86,607												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2024	4387,777	257727,46	251100,83	250787,09
23.11.2024	4474,384	261238,23	254530,64	254216,9

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.11.2024 16:46:15