

# #108906#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Минская 2-8, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7121  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272072  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2024	2,96	106,08	103,46	103,46	24	0	0	74,2	45,6	28,64	0,51	0,48	1,2
25.11.2024	2,879	117,27	114,58	114,58	24	0	0	71,1	46	25,12	0,51	0,48	5,9
26.11.2024	2,8	119,53	116,89	116,89	24	0	0	71	47	23,98	0,51	0,48	7,3
27.11.2024	2,758	114,69	112,09	112,09	24	0	0	70,8	46,2	24,61	0,51	0,48	4,7
28.11.2024	2,702	111,17	108,69	108,69	24	0	0	70,8	45,9	24,9	0,51	0,48	4,4
29.11.2024	2,761	112,94	110,4	110,4	24	0	0	71	45,9	25,02	0,51	0,48	4,2
30.11.2024	2,781	111,73	109,23	109,23	24	0	0	70,9	45,4	25,48	0,52	0,48	4,1
01.12.2024	2,803	108,83	106,34	106,34	24	0	0	71,6	45,3	26,36	0,52	0,48	2,2
02.12.2024	2,821	109,24	106,73	106,73	24	0	0	71,8	45,4	26,47	0,52	0,48	2,9
03.12.2024	2,803	115,95	113,32	113,32	24	0	0	71	46,2	24,74	0,52	0,48	-
04.12.2024	2,829	108,34	105,74	105,74	24	0	0	72,9	46,2	26,76	0,52	0,48	-
05.12.2024	2,918	111,76	109,08	109,08	24	0	0	73	46,3	26,76	0,52	0,49	-
06.12.2024	2,863	105,6	103,07	103,07	24	0	0	73,2	45,4	27,79	0,52	0,49	-
07.12.2024	3,082	106,96	104,25	104,25	24	0	0	76	46,4	29,59	0,52	0,49	-
08.12.2024	2,908	106,33	103,71	103,71	24	0	0	74,2	46,1	28,04	0,52	0,48	-
09.12.2024	2,948	107,17	104,58	104,58	24	0	0	74,2	45,9	28,23	0,52	0,49	-
10.12.2024	3,062	103,07	100,39	100,39	24	0	0	76,4	45,9	30,53	0,52	0,48	-
11.12.2024	2,942	107,56	104,88	104,88	24	0	0	74,6	46,5	28,08	0,51	0,47	-
12.12.2024	2,587	95,49	93,18	93,18	21	3	1	74,1	46,4	27,79	0,51	0,49	-
13.12.2024	2,941	111,79	108,8	108,8	23	1	1	77,7	50,6	27,05	0,51	0,49	-
14.12.2024	3,245	117,03	113,89	113,89	24	0	0	78	49,6	28,49	0,5	0,49	-
15.12.2024	3,041	116,74	113,94	113,94	24	0	0	73,4	46,6	26,73	0,5	0,48	-
16.12.2024	2,867	125,33	122,45	122,45	24	0	0	71,3	47,9	23,42	0,5	0,48	-
17.12.2024	2,824	122,63	119,85	119,85	24	0	0	71	47,4	23,57	0,5	0,48	-
18.12.2024	2,747	121,96	119,22	119,22	24	0	0	70,8	47,8	23,04	0,5	0,47	-
19.12.2024	2,83	130,35	127,43	127,43	24	0	0	71,1	48,9	22,23	0,5	0,48	-
20.12.2024	2,727	122,91	120,15	120,15	24	0	0	70,8	48,1	22,74	0,5	0,48	-
21.12.2024	2,755	116,08	113,4	113,4	24	0	0	71,6	47,2	24,33	0,5	0,48	-
22.12.2024	2,783	119,49	116,76	116,76	24	0	0	71,1	47,2	23,85	0,5	0,48	-
23.12.2024	2,809	120,12	117,39	117,39	24	0	0	71,5	47,6	23,96	0,5	0,48	-
Итого:	85,776	3404,14	3323,89	3323,89	716	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	85,776												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 716

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2024	4474,384	261238,23	254530,64	254216,9
23.12.2024	4560,16	264642,37	257854,53	257540,79

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.12.2024 12:34:28